

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабуйкина Ул., д. 101, корп. 1, лит. Я
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 8818.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЗ: 12353

Установленные приборы: СТПТ943 № 14799
 Подключающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Подпиточный агрегат:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-32-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 26.12.2021
 Термолетробр.: КТГТР-05
 КТГТР-05
 ТПТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 150/70

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (ср. час):
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)
 Qср = 0,4546
 Gот = 136,38

Qтеп = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0,198
 Gтеп = 0
 Gгвс = 0,09
 Gгвс.ср = 36 Гкал.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4		
23.08.2020	24.00	*	113,51	97,21	16,30	68,72	68,43	0,29			16,65	17,01	17,01	68,55								1,14	
24.08.2020	24.00	*	112,85	97,57	15,28	68,56	68,33	0,23			15,67	16,00	16,00	67,95								1,06	
25.08.2020	24.00	*	111,06	95,53	15,53	67,86	67,58	0,28			15,99	16,33	16,33	67,52								1,08	
26.08.2020	24.00	*	111,13	94,97	16,16	68,17	67,89	0,28			16,68	17,03	17,03	67,76								1,13	
27.08.2020	24.00	*	110,25	93,50	16,75	68,53	68,23	0,30			17,34	17,71	17,71	68,03								1,18	
28.08.2020	24.00	*	110,81	94,19	16,62	67,76	67,47	0,29			16,79	17,14	17,14	67,25								1,18	
29.08.2020	24.00	*	94,18	80,18	14,00	68,12	67,83	0,29			18,12	18,48	18,48	67,25								1,13	
30.08.2020	24.00	*	121,59	101,14	20,45	68,97	68,72	0,25			18,79	19,20	19,20	68,48								1,19	
31.08.2020	24.00	*	123,28	102,65	20,63	68,54	68,31	0,23			20,01	20,44	20,44	68,71								1,29	
01.09.2020	24.00	*	121,25	102,34	17,91	68,23	67,93	0,30			18,51	18,90	18,90	68,03								1,36	
02.09.2020	24.00	*	120,61	103,71	17,90	68,27	67,97	0,30			18,53	18,92	18,92	67,88								1,26	
03.09.2020	24.00	*	119,23	102,45	16,78	68,03	67,73	0,30			17,29	17,66	17,66	67,90								1,26	
04.09.2020	24.00	*	121,12	104,47	16,65	68,09	68,84	0,25			17,18	17,55	17,55	67,77								1,17	
05.09.2020	24.00	*	121,27	103,93	17,34	68,69	68,40	0,29			18,00	18,38	18,38	68,58								1,18	
06.09.2020	24.00	*	122,44	102,47	19,97	68,46	68,17	0,29			20,64	21,08	21,08	68,47								1,23	
07.09.2020	24.00	*	120,62	102,76	17,86	68,48	68,18	0,30			18,55	18,95	18,95	68,22								1,41	
08.09.2020	24.00	*	115,85	98,27	17,58	68,30	68,01	0,29			18,24	18,63	18,63	67,91								1,27	
09.09.2020	24.00	*	69,26	61,08	8,18	66,15	66,07	0,08			20,50	20,85	20,85	67,91								1,24	
10.09.2020	24.00	*	92,72	95,28	-2,56	67,17	67,01	0,16			13,70	13,97	13,97	65,79								1,24	
11.09.2020	*	*																				0,90	
12.09.2020	*	*																					
13.09.2020	*	*																					
14.09.2020	*	*																					
15.09.2020	24.00	*	57,85	103,22	-45,37	69,41	67,89	1,52			10,58	10,81	10,81	69,39								0,73	
16.09.2020	24.00	*	120,96	102,87	18,09	69,08	68,77	0,31			18,91	19,32	19,32	68,69								1,30	
Среднее	24.00	*	110,09	97,13	12,95	68,31	67,99	0,33			17,46	17,83	17,83	67,55								1,18	
Итого	504,00	*	2311,84	2039,79	272,05						366,67	374,36	374,36									24,75	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Общ., Гкал Тр-б, ч

Количество тепловой энергии Общд., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд.
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл.

96 час
 96 час
 15,5 °С
 22,7 Гкал
 445,68 м.куб.

4,72 Гкал
 71,32 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Представитель теплоснабжающей организации
 АО "Энергоинженерное управление"
 Отчет принят
 20 г.