

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабшкина ул., д. 101, корп. 1, лит. Я
 Обслуживающая организация: Договор: 8818.038.1
 Телефон: 12353
 Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 12353
 График: 150/70

Источник: ТЭП ООО "Обуховаэнерго"
 Установленные приборы: Счетчик: архивы в файлах: Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Вычислитель: СЛТ943 № 14799
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: PRM-40-B1 Gmln= 0,1
 Обратный трубопровод (М2) PRM-40-B1 Gmax= 45
 Подводящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) КТГТР-05 Термопреобр.: КТГТР-05
 Подпиточный трубопровод (V1) PRM-32-B1 ТПТ-15-2 КТГТР-05
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Qот= 0,4546 Qтеп= 0 Qгвс= 0,198
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: Gот= 136,38 Gтеп= 0 Qгвс.ср= 0,09
 Gгвс.м= 36

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3		М4	ΔV (излив)	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4
17.09.2020	24.00*		128,77	109,76	19,01	67,92	59,82	8,10			19,78	20,20	20,20	20,20	20,20	20,20	67,40					2,19
18.09.2020	24.00*		132,67	112,35	20,32	66,59	51,07	15,52			20,54	20,54	20,96	20,96	20,96	20,96	66,28					3,10
19.09.2020	24.00*		129,45	109,93	19,52	67,18	50,55	16,63			19,73	20,14	20,14	20,14	20,14	20,14	66,89					3,14
20.09.2020	24.00*		126,63	104,03	22,60	67,32	49,63	17,69			22,51	22,51	22,98	22,98	22,98	22,98	67,19					3,37
21.09.2020	24.00*		124,77	105,57	19,20	67,10	48,00	19,10			19,42	19,42	19,82	19,82	19,82	19,82	66,94					3,31
22.09.2020	24.00*		119,96	99,11	20,85	66,52	46,10	20,42			19,82	19,82	20,22	20,22	20,22	20,22	65,88					3,41
Среднее	24.00		127,04	106,79	20,25	67,11	50,86	16,24			20,30	20,30	20,72	20,72	20,72	20,72	66,76					3,09
Итого	144,00		762,25	640,75	121,50						121,80	121,80	124,32	124,32	124,32	124,32						18,52

Дата	Время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 16,64 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 124,32 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Улс изл. 124,32 м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации