

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабшклина ул, д. 107, лит. Н
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуковоэнерго"

Договор: 8562.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23769

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Вп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термореобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давления:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,321
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 96,3

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020
 Qфакт = 0,321
 Gфакт = 96,3

Qгвс = 0,1518
 Qгвс,ср = 0,069
 Gгвс = 27,6
 Gгвс,м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (кв/лн)		Уплолит	Т3	Т4	Р3	Р4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
17.09.2020	24.00		62,12	50,48	11,64	68,31	45,55	22,76															1,95
18.09.2020	24.00		64,81	52,73	12,08	67,26	36,76	30,50															2,42
19.09.2020	24.00		35,01	30,27	4,74	62,65	38,29	24,36															1,04
20.09.2020	24.00		65,11	50,72	14,39	67,18	35,83	31,35															2,56
21.09.2020	24.00		45,82	38,48	7,34	65,18	36,69	28,49															1,58
22.09.2020	24.00		65,98	52,54	13,44	66,56	37,35	29,21															2,43
Среднее	24,00		56,48	45,87	10,60	66,19	38,41	27,78															2,00
Итого	144,00		338,85	275,22	63,63																		11,98

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т У3, куб.м У4, куб.м Уп, т Общ, Гкал Трабо, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.,
 Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.

0 час
 0 час
 15,5 °С
 10,99 Гкал
 68,77 м.куб.
 0,99 Гкал



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)