

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, Д. 109, корп. 1, лит. А
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8822.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12352

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ943 № 14806
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В3
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Ул)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТТТТ-15-2

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,501
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Gот = 150,3
 Gлет = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020
 Qфакт = 0
 Gфакт = 0

Qфакт = 0,1958
 Qфакт ср = 0,089
 Gфакт = 35,6
 Gфакт ср =

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Общ
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔУ	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4		
Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Ккал			
23.08.2020	24.00*		106,78	91,76	15,02	69,15	68,95	0,20			14,69	14,69	15,01	15,01	15,01	69,36	69,36			1,02			
24.08.2020	24.00*		108,63	90,73	17,90	68,88	68,74	0,14			17,85	17,85	18,24	18,24	18,24	68,67	68,67			1,23			
25.08.2020	24.00*		105,71	90,10	15,61	68,26	68,07	0,19			15,49	15,49	15,83	15,83	15,83	66,50	66,50			1,06			
26.08.2020	24.00*		102,87	89,00	13,87	68,57	68,38	0,19			13,86	13,86	14,16	14,16	14,16	66,52	66,52			0,95			
27.08.2020	24.00*		101,12	85,45	15,67	68,92	68,75	0,17			15,73	15,73	16,08	16,08	16,08	66,79	66,79			1,08			
28.08.2020	24.00*		99,48	85,15	14,33	68,19	68,01	0,18			14,30	14,30	14,61	14,61	14,61	66,05	66,05			0,97			
29.08.2020	24.00*		103,51	85,26	18,25	69,39	69,16	0,23			17,85	17,85	18,25	18,25	18,25	69,47	69,47			1,24			
30.08.2020	24.00*		104,88	85,15	19,73	69,41	69,19	0,22			18,61	18,61	19,02	19,02	19,02	69,57	69,57			1,29			
31.08.2020	24.00*		106,68	85,17	21,51	68,88	68,74	0,14			20,49	20,49	20,93	20,93	20,93	68,74	68,74			1,41			
01.09.2020	24.00*		104,35	86,45	17,90	68,66	68,47	0,19			17,23	17,23	17,60	17,60	17,60	68,67	68,67			1,18			
02.09.2020	24.00*		105,41	87,04	18,37	68,63	68,46	0,17			16,94	16,94	17,31	17,31	17,31	68,59	68,59			1,16			
03.09.2020	24.00*		106,18	88,78	17,40	68,41	68,22	0,19			16,05	16,05	16,39	16,39	16,39	68,44	68,44			1,10			
04.09.2020	24.00*		107,37	90,09	17,28	69,46	69,29	0,17			15,76	15,76	16,11	16,11	16,11	69,26	69,26			1,09			
05.09.2020	24.00*		107,22	89,20	18,02	69,09	68,89	0,20			16,77	16,77	17,14	17,14	17,14	69,16	69,16			1,16			
06.09.2020	24.00*		107,57	87,68	19,89	68,83	68,62	0,21			18,50	18,50	18,91	18,91	18,91	68,85	68,85			1,28			
07.09.2020	24.00*		106,44	88,19	18,25	68,86	68,66	0,20			16,77	16,77	17,14	17,14	17,14	68,76	68,76			1,15			
08.09.2020	24.00*		106,44	88,09	18,35	68,85	68,65	0,20			16,90	16,90	17,27	17,27	17,27	68,76	68,76			1,16			
09.09.2020	24.00*		107,95	89,63	18,32	68,85	68,65	0,20			16,83	16,83	17,19	17,19	17,19	68,84	68,84			1,16			
10.09.2020	24.00*		104,75	85,54	19,21	68,19	67,97	0,22			17,71	17,71	18,09	18,09	18,09	68,14	68,14			1,21			
11.09.2020	24.00*		105,12	86,30	18,82	68,98	68,76	0,22			17,35	17,35	17,73	17,73	17,73	68,86	68,86			1,19			
12.09.2020	24.00*		104,38	84,93	19,45	69,30	69,05	0,25			17,90	17,90	18,29	18,29	18,29	69,28	69,28			1,24			
13.09.2020	24.00*		105,79	83,31	22,48	69,30	69,06	0,24			20,94	20,94	21,41	21,41	21,41	69,00	69,00			1,25			
14.09.2020	24.00*		103,14	83,82	19,32	69,12	68,90	0,22			18,12	18,12	18,52	18,52	18,52	68,06	68,06			1,25			
15.09.2020	24.00*		101,73	82,35	19,38	68,88	68,59	0,29			18,15	18,15	18,55	18,55	18,55	68,53	68,53			1,25			
16.09.2020	24.00*		101,02	81,93	19,09	69,62	69,40	0,22			18,02	18,02	18,43	18,43	18,43	69,56	69,56			1,25			
Среднее	24.00		104,98	86,84	18,14	68,94	68,74	0,20			17,15	17,15	17,53	17,53	17,53	68,92	68,92			1,18			
Итого	600,00		2624,57	2171,10	453,47						428,81	428,81	438,21	438,21	438,21					29,55			

Показаны счетчики на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т У3, куб.м У4, куб.м Уп, Т Общ, Гкал Трпб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленной теплоносителя Улв изл.

0 час
 0 час
 15,5 °С
 22,9 Гкал
 438,21 м.куб.
 6,65 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Финанс. «Энергосбыт» /
 Абонентно-учетное управление
 Представитель теплообслуживающей организации
 20 г.