Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 11, лит. А ИТП**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8794.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24476**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207218**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,1839**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1258**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0572**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**58,0737**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**22,88**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	7,60	0,00	7,60	55,35	22,19	33,16			8,03		8,03	8,03		8,03		22,40				0,42
24.08.2020	24,00	*	7,83	0,00	7,83	56,08	22,25	33,83			8,25		8,25	8,25		8,25		22,43				0,44
25.08.2020	24,00	*	7,91	0,00	7,91	56,40	21,97	34,43			8,34		8,34	8,34		8,34		22,22				0,45
26.08.2020	24,00	*	8,89	0,00	8,89	56,99	21,78	35,21			9,39		9,39	9,39		9,39		21,90				0,51
27.08.2020	24,00	*	8,09	0,00	8,09	56,01	20,77	35,24			8,52		8,52	8,52		8,52		21,02				0,46
28.08.2020	24,00	*	7,32	0,00	7,32	55,29	20,43	34,86			7,73		7,73	7,73		7,73		20,94				0,41
29.08.2020	24,00	*	8,51	0,00	8,51	57,45	20,65	36,80			8,97		8,97	8,97		8,97		21,08				0,49
30.08.2020	24,00	*	9,34	0,00	9,34	57,40	20,45	36,95			9,84		9,84	9,84		9,84		21,01				0,54
31.08.2020	24,00	*	9,01	0,00	9,01	57,20	20,93	36,27			9,50		9,50	9,50		9,50		21,19				0,52
01.09.2020	24,00	*	8,72	0,00	8,72	56,68	20,72	35,96			9,20		9,20	9,20		9,20		20,98				0,50
02.09.2020	24,00	*	8,83	0,00	8,83	57,35	20,05	37,30			9,32		9,32	9,32		9,32		20,53				0,50
03.09.2020	24,00	*	8,89	0,00	8,89	56,26	20,73	35,53			9,39		9,39	9,39		9,39		21,16				0,50
04.09.2020	24,00	*	8,44	0,00	8,44	57,01	21,67	35,34			8,90		8,90	8,90		8,90		21,80				0,48
05.09.2020	24,00	*	8,01	0,00	8,01	56,70	21,34	35,36			8,45		8,45	8,45		8,45		21,52				0,45
06.09.2020	24,00	*	9,54	0,00	9,54	58,61	21,05	37,56			10,06		10,06	10,06		10,06		21,34				0,56
07.09.2020	24,00	*	8,39	0,00	8,39	56,96	20,78	36,18			8,87		8,87	8,87		8,87		21,08				0,48
08.09.2020	24,00	*	7,64	0,00	7,64	54,72	20,21	34,51			8,06		8,06	8,06		8,06		20,47				0,42
09.09.2020	24,00	*	7,99	0,00	7,99	55,75	19,91	35,84			8,43		8,43	8,43		8,43		20,25				0,44
10.09.2020	24,00	*	8,46	0,00	8,46	56,35	19,80	36,55			8,93		8,93	8,93		8,93		19,54				0,48
11.09.2020	24,00	*	9,60	0,00	9,60	56,54	19,56	36,98			10,14		10,14	10,14		10,14		19,47				0,54
12.09.2020	24,00	*	9,01	0,00	9,01	56,29	19,62	36,67			9,51		9,51	9,51		9,51		19,69				0,51
13.09.2020	24,00	*	9,76	0,00	9,76	57,59	19,76	37,83			10,27		10,27	10,27		10,27		19,61				0,56
14.09.2020	24,00	*	9,03	0,00	9,03	57,26	19,74	37,52			9,52		9,52	9,52		9,52		19,85				0,52
15.09.2020	24,00	*	9,01	0,00	9,01	56,33	19,52	36,81			9,46		9,46	9,46		9,46		19,54				0,51
16.09.2020	24,00	*	9,45	0,00	9,45	55,90	19,35	36,55			9,93		9,93	9,93		9,93		19,54				0,53
Среднее	24,00		8,61	0,00	8,61	56,58	20,61	35,97			9,08		9,08	9,08		9,08		20,82				0,49
Итого	**600,00**		**215,27**	**0,00**	**215,27**						**227,01**		**227,01**	**227,01**		**227,01**						**12,22**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **3,36** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **8,86** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **227,01** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
«___» _____ / 20___ г. /

ГУП «ВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург» Филиал «Невский» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ