

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
Адрес: Бабушкина ул., д. 11, лит. А ИТТ
Обслуживающая организация:

Договор: 8794.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета:
Код УУТЗ:

Общий
24476

Источник: котельная 1 Невская

Строит. адрес:
Телефон:

2-х трубная схема

Режим (схема):
Преобр. давлений:

График: 14771

Установленные приборы: ВКГ-7 № 2077218
Вычислитель: ВКГ-7 № 2077218
Подводящий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подводящий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Уп)
Расчетный алгоритм:

расходомер:
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1
ПРЭМ-32-В1

Термопреобр.:
КТСЛ-Н
КТСЛ-Н
ТСП-Н

Генплн=
0,067
0,067
0,067

Схема подключения:
Приборы УУТЗ поверены до:
03.12.2021

Счетчик: 0
Генплн: 0,067
Генплн: 0,067
Генплн: 0,067

Договорные нагрузки (ср. час): Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные расходы (ср. сут.): t/cут:

Сот = 0,1839
Сот = 58,0737

Qтеп = 0
Qтех = 0

Qгвс = 0,1258
Qгвс ср = 0,0572

Qгвс ср = 0,0572
Qгвс м = 22,88

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Qгвс м = 22,88

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал	
		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4
17.09.2020	24.00*	8,71	0,00	8,71	54,51	19,47	35,04			9,18		9,18	9,18			9,18	19,18				
18.09.2020	24.00*	9,01	0,00	9,01	51,17	17,98	33,19			9,44		9,44	9,49			9,49	36,61			0,48	
19.09.2020	24.00*	10,67	0,00	10,67	53,47	18,08	35,39			11,03		11,03	11,18			11,18	52,99			0,46	
20.09.2020	24.00*	10,81	0,00	10,81	56,20	17,77	38,43			11,14		11,14	11,29			11,29	55,83			0,57	
21.09.2020	24.00*	9,65	0,00	9,65	53,81	18,52	35,29			10,06		10,06	10,21			10,21	53,21			0,61	
Среднее	24.00*	9,23	0,00	9,23	52,85	19,10	33,75			9,58		9,58	9,69			9,69	52,33			0,52	
Итого	144,00	58,08	0,00	58,08	53,67	18,49	35,18			60,43		60,43	61,04			61,04	45,03			0,49	
		Показаны счетчики на момент снятия данных:																			
Дата, время		M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потребленной тепловой энергии Общц:
Объем потребленного теплоносителя Указ изл.

0 час
0 час
0 час
15,6 °C
2,22 Гкал
61,04 м.куб.

0 час
0 час
0 час
0,91 Гкал

Гкал
Куб.м

ГВП «ТЭК Санкт-Петербурга»
Филиал «ЭнергосбыТ»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20 г.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации