

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 111 ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес: Стройм. адрес:
 Телефон: Телефон:
 Узел учета: Общий
 Код УТЭ: 12819
 расфакт: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СЛТ943 № 15831
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнх)-M2*(t2-tнх)
 Qот = 0,9421 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0,4308
 Qдог = 282,63 Qгвс = 0 Qтех.ср = 0,2178
 Qдог.ср = 87,04 Qгвс.м = 12819

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020
 Qтех.гвс = 0 Qгвс.ср = 0,2178
 Qтех.гвс.ср = 0 Qгвс.м = 12819

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1 T	M2 T	dM T	T1 °C	T2 °C	ΔT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3 T	M4 T	dM T	V3 M3	V4 M3	ΔV M3		Улодит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2		
23.08.2020	24.00		125,80	109,12	16,68	71,03	70,71	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97					1,23	
24.08.2020	24.00		126,03	109,15	16,88	70,67	70,44	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84					1,23	
25.08.2020	24.00		125,39	107,49	17,90	70,08	69,80	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40					1,29	
26.08.2020	24.00		124,22	107,51	16,71	70,41	70,13	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09					1,22	
27.08.2020	24.00		122,88	105,81	17,07	70,86	70,57	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37					1,25	
28.08.2020	24.00		123,32	105,34	17,98	70,12	69,83	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91					1,30	
29.08.2020	24.00		123,82	107,47	16,35	71,35	71,04	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00					1,21	
30.08.2020	24.00		122,95	106,28	16,67	71,40	71,07	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96					1,23	
31.08.2020	24.00		125,30	106,11	19,19	70,80	70,55	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25					1,39	
01.09.2020	24.00		124,17	105,75	18,42	70,57	70,29	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96					1,34	
02.09.2020	24.00		122,62	105,34	17,28	70,59	70,26	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42					1,26	
03.09.2020	24.00		123,28	104,24	19,04	70,35	70,04	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44					1,38	
04.09.2020	24.00		124,55	107,37	17,18	71,36	71,10	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43					1,26	
05.09.2020	24.00		122,93	106,96	15,97	71,02	70,72	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78					1,17	
06.09.2020	24.00		123,82	105,15	18,67	70,73	70,43	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24					1,36	
07.09.2020	24.00		123,79	104,10	19,69	70,77	70,47	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20					1,43	
08.09.2020	24.00		123,02	104,99	18,03	70,72	70,42	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79					1,32	
09.09.2020	24.00		125,31	106,13	19,18	70,75	70,44	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99					1,40	
10.09.2020	24.00		122,19	103,49	18,70	70,03	69,73	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00					1,35	
11.09.2020	24.00		124,18	106,26	17,92	70,83	70,52	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75					1,31	
12.09.2020	24.00		122,24	105,40	16,84	71,23	70,88	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85					1,24	
13.09.2020	24.00		123,34	104,03	19,31	72,08	71,78	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56					1,43	
14.09.2020	24.00		123,05	102,99	20,06	70,96	70,65	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42					1,46	
15.09.2020	24.00		120,87	102,96	17,91	70,77	70,40	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13					1,31	
16.09.2020	24.00		120,75	101,21	19,54	71,61	71,28	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24					1,44	
Среднее	24.00		123,59	105,63	17,97	70,84	70,54	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64					1,31	
Итого	600,00		3089,82	2640,65	449,17																			32,81

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 32,81 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 458,34 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ФГУП «ТЭК»
 Филиал «ТЭК»
 Абонентное управление
 ОЧЕТ ПЕРИОДА

20 г.