

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 111 ИТТЭ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"
 Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес: СТП943 № 10250
 Телефон: 12819
 Узел учета: Код УТЭ: 150/70
 Обшии

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СТП943 № 10250
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)
 Договорные нагрузки, Ккал/час: Qот = 0,9421
 Договорные нагрузки (ср. час), Ккал/час: Qтек = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 282,63
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020
 Qгвс = M3*(h3-hхв)
 Qгвс.ср = 0,2176
 Gгвс.ср = 87,04
 Gгвс.м = 14,46

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 22.07.2023
 Термопреобр.: КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТПТ-15-2
 Режим (схема): ОП: СП-2; МП: СП-2;
 Преобр. давления:

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4						
17.09.2020	24.00		78,76	67,44	11,32	69,40	69,11	0,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92					0,81
18.09.2020	24,00*		83,71	69,62	14,09	68,18	52,84	15,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66					2,09
19.09.2020	24,00		83,93	69,71	14,22	68,75	39,28	29,47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,22					3,04
20.09.2020	24,00		82,13	68,11	14,02	68,90	39,35	29,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03					2,98
21.09.2020	24,00		80,51	68,24	12,27	68,65	39,63	29,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41					2,83
22.09.2020	24,00		77,71	65,73	11,98	68,01	39,18	28,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82					2,71
Среднее	24,00		81,13	68,14	12,98	68,65	46,56	22,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,34					2,41
Итого	144,00		486,75	408,85	77,90						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						14,46

Показаны снятия на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Ккал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час Ккал
 Период расчета по договору: 0 час куб.м
 Период превышения t2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 14,46 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: 79,49 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Абонентское управление
 ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Санкт-Петербург