

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 111 ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозенеро"

Договор: 9975.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:
 Общий
 12819

График: 150/70

Установленные приборы: СЛТ943 № 10250
 Вычислитель: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Подающий трубопровод (M1) расходомер:
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (V1) ПРЭМ
 Расчетный алгоритм: зима:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот.= 0,9421
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qвс.= M3*(h3-hвх)
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот.= 0,9421
 Qвент.= 0
 Qтех.= 0
 Qвс.= M3*(h3-hвх)
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Qвс.= 0,4308
 Qвс. ср.= 0,2176
 Qвс. м.= 87,04

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	ΔV (излия)		Улопит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	
23.08.2020	24.00*		75,90	64,79	11,11	70,50	70,15	0,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34			0,81
24.08.2020	24.00*		75,89	64,75	11,14	70,13	69,87	0,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	69,18			0,80
25.08.2020	24.00*		75,92	64,05	11,87	69,54	69,22	0,32			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	69,58			0,85
26.08.2020	24.00*		75,57	63,99	11,58	69,85	69,55	0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,21	70,21			0,83
27.08.2020	24.00		75,51	63,23	12,28	70,29	69,98	0,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	69,41			0,89
28.08.2020	24.00		84,69	62,97	21,72	69,67	69,33	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66	69,66			1,54
29.08.2020	24.00		74,31	63,93	10,38	70,74	70,41	0,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	71,47			0,76
30.08.2020	24.00		75,61	63,45	12,16	70,86	70,49	0,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	70,78			0,89
31.08.2020	24.00		76,52	63,82	12,70	70,24	69,96	0,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,52	70,52			0,91
01.09.2020	24.00		75,48	63,47	12,01	70,01	69,70	0,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	70,13			0,86
02.09.2020	24.00*		75,42	63,06	12,36	70,03	69,69	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75			0,89
03.09.2020	24.00		75,01	62,87	12,14	69,79	69,45	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	69,91			0,87
04.09.2020	24.00		75,06	63,81	11,25	70,80	70,50	0,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	68,64			0,82
05.09.2020	24.00		75,98	63,49	12,49	70,46	70,17	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	69,08			0,91
06.09.2020	24.00		75,14	63,15	11,99	70,17	69,83	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58	69,58			0,87
07.09.2020	24.00		74,84	62,96	11,88	70,21	69,86	0,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	69,80			0,86
08.09.2020	24.00		74,69	63,03	11,66	70,19	69,86	0,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86	68,86			0,84
09.09.2020	24.00		76,60	63,97	12,63	70,19	69,86	0,33			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15	69,15			0,91
10.09.2020	24.00		76,17	62,52	13,65	69,53	69,16	0,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	69,02			0,98
11.09.2020	24.00		76,46	63,63	12,83	70,28	69,91	0,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26			0,93
12.09.2020	24.00		75,26	63,08	12,18	70,64	70,24	0,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91	69,91			0,89
13.09.2020	24.00*		77,86	63,16	14,70	71,56	71,11	0,45			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83			1,08
14.09.2020	24.00*		75,70	62,65	13,05	70,40	70,05	0,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33	69,33			0,95
15.09.2020	24.00		74,56	61,83	12,73	70,20	69,80	0,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	70,29			0,92
16.09.2020	24.00		74,02	61,62	12,40	71,00	70,65	0,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	70,95			0,91
Среднее	24.00		75,93	63,33	12,60	70,29	69,95	0,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83	69,83			0,91
Итого	600.00		1898,17	1583,28	314,89						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					22,77

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Общ., Гкал	Треб., ч

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения тэ:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °С
 22,77 Гкал
 321,32 м.куб.

0 Гкал
 0 Гкал
 0 Гкал

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Филиал «Энергокомсервис»
 ГУП «ТЭК СПб»
 Абонентное управление
 Представитель теплоснабжающей организации
 20 г.