

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 36, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация:

Договор: 8795.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28167

Источники: котельная 2 Невская

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Телефон:

График: 149/70

Установленные приборы:

ТСРВ-026М № 1319028

Приборы УТЭ поверены до:

29.09.2022

ОП: А32-00:

Режим (схема):

Преобр давления:

СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Вычислитель: ЭРСБ-440(ПФ)

расходомер: ЭРСБ-440(ПФ)

Гплп= 0,054

Гмах= 13,58

Валет ТПС
 Валет ТПС

Валет ТПС

Податный ГВС (М3)

Циркуляционный ГВС (М4)

Подпиточный ГВС (М4)

Гтех.гв= 0,054

Гтех.гв.ср= 13,58

Гтех.гв= 0,054

Гтех.гв.ср= 13,58

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

Qот = 0,1582

Qгвс = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.гв.ср = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.гв.ср = 0

Qгвс.гв = 0

Qгвс.гв.ср = 0

Qгвс.гв = 0

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Гот = 48,0608

Ггвс = 0

Ггвс.гв = 0

Ггвс.гв.ср = 0

Ггвс.гв = 0

Ггвс.гв.ср = 0

Ггвс.гв = 0

Ггвс.гв.ср = 0

Ггвс.гв = 0

Учет отопления (ТВ-1)

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ								
			M1	M2	дМ	T1	T2	дТ	P1	P2		M3	V4	дV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	17,31	17,20	0,11	3,40	3,40										0,00
18.09.2020	23,00*	18,72	18,63	0,09	30,43	23,34	7,10	4,02	3,66										0,44
19.09.2020	24,00	65,64	65,26	0,38	63,83	41,86	21,97	5,30	4,20										1,46
20.09.2020	24,00	63,89	63,59	0,30	63,36	41,98	21,38	5,20	4,20										1,38
21.09.2020	24,00	61,81	61,53	0,28	62,70	41,71	20,99	5,20	4,20										1,31
22.09.2020	24,00*	39,04	38,76	0,28	56,67	34,71	21,96	5,00	4,40										0,84
Среднее	23,83	41,81	41,58	0,22	49,05	33,47	15,58	4,69	4,01										0,91
Итого	143,00	249,10	247,77	1,33															5,43

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

1 час 0,05 Гкал

Объем теплоснабжения Уизл, рассчитанный по среднему

1 час 1 куб.м

Период расчета по договору:

1 час

Период превышения t2:

0 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды

12,5 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

5,48 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:

5,48 Гкал

Объем потребленного теплоснабжения Угвс изл:

4,01 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Предоставитель теплоснабжающей организации

