

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 42, корп. 1, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 13661.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 33002

Установленные приборы: ВКГ-7 № 207775
 Вычислитель: ВКГ-7 № 207775
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термометробр.: КТСЛН
 КТСЛН

Режим (схема):
 Преобр. давленин:

зимы: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
 лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2795
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qгвс.гв = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Qот.ср = 0,83,85
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dv (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	27.32	27.02	0.30														0.00
18.09.2020	24.00	*	53.02	53.02	0.00	66.70	41.64	25.06														1.33
19.09.2020	24.00	*	96.44	96.44	0.00	67.15	43.29	23.86														2.30
20.09.2020	24.00	*	94.33	94.03	0.30	67.29	43.42	23.87														2.26
21.09.2020	24.00	*	94.46	94.46	0.00	67.11	43.87	23.24														2.20
22.09.2020	24.00	*	88.69	88.69	0.00	66.66	43.55	23.11														2.05
Итого	144.00		426.94	426.64	0.30	60.37	40.47	19.91														1.69

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Показанные счетчиков на момент снятия данных:

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 15,5 °С
 10,14 Гкал
 м. куб.



20 г.