

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 48, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9068.038.1
 Строит. адрес: Телерайон:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УТЭ:

Отопление 28641

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 208352

расходомер: PR3M-32-D

GmIn= 0.2

Приборы УТЭ поверены до: 05.10.2021

Термопреобр.: КТСП-Н

Преобр. давления: КТСП-Н

Подобный ТВС (М3)

Циркуляционный ТВС (М4)

Подпиточный трубопровод (Ул)

Расчетный алгоритм:

зима: $Q = M1 * (t1 - h_{хв}) - M2 * (t2 - h_{хв})$

лето: $Q_{гвс} = M3 * (h_2 - h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

$Q_{от} = 0.2813$

$Q_{тех} = 0$

$Q_{гвс} = 0$

$Q_{гвс} = 0$

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:

$Q_{от} = 84.39$

$Q_{тех} = 0$

$Q_{гвс} = 0$

$Q_{гвс} = 0$

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

$G_{от} = 0$

$G_{тех} = 0$

$G_{гвс} = 0$

$G_{гвс} = 0$

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Учет ГВС (ТВ-2)															
	Т	°С	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	М3	М4	ΔМ	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	22.61	24.73	-2.12												0.00
18.09.2020	24.00	66.86	66.20	68.79	49.72	19.07												1.31
19.09.2020	24.00	159.66	159.66	68.46	51.70	16.76												2.68
20.09.2020	24.00	156.20	156.20	68.62	51.92	16.70												2.61
21.09.2020	24.00	156.96	156.96	68.41	52.29	16.12												2.53
22.09.2020	24.00	148.71	148.71	67.96	51.87	16.09												2.39
Среднее	24.00	114.73	114.62	60.81	47.04	13.77												1.92
Итого	144.00	688.39	687.73	0.56														11.52

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя У3пл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

0 час
 0 час
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, М.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

15,5 °С
 11,52 Гкал
 0 Гкал

« 20 г.
 Отчет принят
 Представитель теплонаблюдающей организации



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)