

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 49, лит. А

Договор: 9067.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: ГВС  
 Код УТЭ: 28629

Источник: Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:

4-х трубная схема

Режим (схема):

График: 130/70

Вычислитель: БК7-7 № 208366

расходомер: Гипл=

Приборы УТЭ поверены до: 05.10.2021

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)

ПРЭМ

0,1

Гмакс=

Термопреобр.: КТСЛН

Обратный трубопровод (М2)

ПРЭМ

0,067

30

КТСЛН

Подводящий ГВС (М3)

ПРЭМ

0,067

45

КТСЛН

Подпиточный трубопровод (М4)

ПРЭМ

0,067

30

КТСЛН

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - hхв) - M2 \cdot (h2 - hхв)$

лето:  $Q_{гвс} = M3 \cdot (h3 - hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Оот =

0

Огвс =

0

Огвс.гвс.ср

0

Огвс.ср =

0,119

Огвс.гвс.ср

47,6 Ггвс.м =

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:

Гот =

0

Ггвс =

0

Ггвс.гвс.ср

0

Ггвс.ср =

47,6 Ггвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Учет ГВС (1Б-1)										Учет ГВС (1Б-2)													
Дата		Тп	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излпм)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Общ
		час		Т	Т	Т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Тпал
17.09.2020		24.00										32.52	10.88	21.64	33.21	10.90	22.31		67.78	43.93			1.77
18.09.2020		24.00										32.43	11.07	21.36	33.09	11.08	22.01		67.04	43.55			1.66
19.09.2020		24.00										27.96	11.37	16.59	28.54	11.37	17.17		67.02	42.79			1.36
20.09.2020		24.00										31.87	10.51	21.36	32.53	10.51	22.02		67.91	42.55			1.77
21.09.2020		24.00										32.21	10.82	21.39	32.90	10.83	22.02		67.51	43.40			1.70
22.09.2020		24.00										29.72	11.08	18.64	30.35	11.10	19.25		68.05	43.99			1.54
Среднее		24.00										31.12	10.96	20.16	31.77	10.96	20.80		67.55	43.30			1.63
Итого		144.00										186.71	65.73	120.98	190.62	65.79	124.83						9.77

Показания счетчиков на момент снятия данных: