Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 49, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **9067.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **4-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **05.10.2021**

Телефон:

Узел учета: **ГВС**
Код УУТЭ: **28629**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 208366**
Часовые и суточн. архивы в файлах:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:
график: **130/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2618**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,119**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **0** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **47,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00										30,41	10,65	19,76	31,07	10,65	20,42		68,50	42,92			1,62
24.08.2020	24,00										32,06	10,37	21,69	32,76	10,38	22,38		68,02	43,47			1,73
25.08.2020	24,00										31,78	10,48	21,30	32,47	10,48	21,99		67,99	43,48			1,71
26.08.2020	24,00										31,58	10,32	21,26	32,26	10,32	21,94		68,17	42,87			1,71
27.08.2020	24,00										31,81	10,32	21,49	32,49	10,32	22,17		67,33	42,21			1,71
28.08.2020	24,00										31,62	9,43	22,19	32,26	9,43	22,83		65,60	40,97			1,69
29.08.2020	24,00										31,03	10,63	20,40	31,71	10,63	21,08		67,55	42,83			1,64
30.08.2020	24,00										32,86	10,11	22,75	33,58	10,11	23,47		68,70	42,32			1,83
31.08.2020	24,00										32,51	10,28	22,23	33,22	10,28	22,94		68,40	43,00			1,78
01.09.2020	24,00										30,45	10,24	20,21	31,09	10,26	20,83		68,01	44,22			1,62
02.09.2020	24,00										28,17	10,89	17,28	28,76	10,91	17,85		68,41	43,78			1,45
03.09.2020	24,00										29,62	11,15	18,47	30,26	11,18	19,08		68,27	44,43			1,53
04.09.2020	24,00										28,47	11,45	17,02	29,06	11,48	17,58		67,64	44,64			1,42
05.09.2020	24,00										29,27	11,46	17,81	29,87	11,52	18,35		67,62	44,95			1,46
06.09.2020	24,00										30,83	10,55	20,28	31,48	10,58	20,90		68,56	44,13			1,65
07.09.2020	24,00										30,28	11,45	18,83	30,97	11,52	19,45		68,51	45,66			1,55
08.09.2020	24,00										28,53	11,58	16,95	29,14	11,61	17,53		67,91	44,30			1,43
09.09.2020	24,00										30,70	11,16	19,54	31,37	11,17	20,20		67,74	44,41			1,58
10.09.2020	24,00										29,37	11,28	18,09	29,98	11,28	18,70		66,94	43,38			1,48
11.09.2020	24,00										29,05	11,67	17,38	29,64	11,69	17,95		67,22	43,54			1,44
12.09.2020	24,00										28,05	11,28	16,77	28,62	11,29	17,33		67,27	43,11			1,40
13.09.2020	24,00										30,10	10,59	19,51	30,74	10,60	20,14		68,44	42,70			1,61
14.09.2020	24,00										31,51	11,15	20,36	32,20	11,20	21,00		68,23	44,16			1,66
15.09.2020	24,00										29,82	11,18	18,64	30,47	11,20	19,27		68,01	43,90			1,54
16.09.2020	24,00										30,30	11,15	19,15	30,94	11,16	19,78		67,79	43,79			1,56
Среднее	24,00										30,41	10,83	19,57	31,06	10,85	20,21		67,87	43,57			1,59
Итого	**600,00**										**760,18**	**270,82**	**489,36**	**776,41**	**271,25**	**505,16**						**39,80**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,54** °C **7,6** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **32,2** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **505,16** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Домсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург