

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 52, лит. А ИТП4
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9069.038.1
 Стройит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28589

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и оточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208185
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Гли= 0.2
 Гпах= 30
 30

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: 02:

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0.1596
 Gот = 47.88

Qвент = 0
 Gвент = 0

лето: Qле = M3*(t3-tхв)
 Qтех.гв = 0
 Qтех.гв.ср = 0
 Gтех.гв = 0

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс = 0
 Gгвс.м = 0

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020												Учет ГВС (ТВ-2)									
	Т	Т	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал		
17.09.2020	24.00	24.00	96.31	96.31	0.00	68.61	68.47	0.14																
18.09.2020	24.00	24.00	106.57	106.99	-0.42	67.55	61.87	5.68																0.02
19.09.2020	24.00	24.00	102.87	102.87	0.00	68.40	43.49	24.91																0.62
20.09.2020	24.00	24.00	100.43	100.43	0.00	68.54	43.93	24.61																2.56
21.09.2020	24.00	24.00	100.69	100.69	0.00	68.35	44.34	24.01																2.47
22.09.2020	24.00	24.00	95.82	95.82	0.00	67.78	44.10	23.68																2.42
Среднее	24.00	24.00	100.45	100.52	-0.07	68.20	51.03	17.17																2.27
Итого	144.00	144.00	602.69	603.11	-0.42																			10.36

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 10.36 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

