

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабushкина ул. Д. 59, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9171.038.1**
 Строит. адрес: **УТЭ поверены до:**
 Телефон: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23601

Установленные приборы: **ВКГ-7 № 208355**
 Вычислитель: **ВКГ-7 № 208355**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M*(t1-hx)-M2*(t2-hx)**

Насовые и уточн. архивы в файлах:
 расходомер: **ГРЭМ-32-D**
 ПРЭМ-32-D
 Схемы подключения: **2-х трубная схема**

Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термопреобр.: **КТСП-Н**
 КТСП-Н

График: **149/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот.= 0,282**
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут.: **Сот.= 85,6709**

Qтеп.= **0**
 Qгвс.= **0**
 Qтеп.гвс.ср.= **0**
 Qгвс.м.= **0**

Qтеп.гвс.= **0**
 Qтеп.гвс.ср.= **0**
 Qгвс.= **0**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	R3 кг/см2	R4 кг/см2	Общ. Гкал	
			M1 Т	M2 Т	dM Т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2						M3 Т
17.09.2020	24.00*		0.00	0.00	0.00	16.01	15.78	0.23								
18.09.2020	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.20	14.81	0.39								0.00
19.09.2020	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.32	15.06	0.26								0.00
20.09.2020	24.00*		0.00	0.00	0.00	15.32	15.04	0.28								0.00
21.09.2020	24.00*		17.49	17.49	0.00	62.43	34.30	28.13								0.00
22.09.2020	24.00*		42.63	42.63	0.00	61.21	36.39	24.82								0.49
Среднее	24.00		10.02	10.02	0.00	30.92	21.90	9.02								1.06
Итого	144.00		60.12	60.12	0.00											0.26

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: **M1, T** **M2, T** **M3, T** **M4, T** **V3, куб.м** **V4, куб.м** **Упл. Т** **Общ. Гкал** **Траб. ч**

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уплт, рассчитанный по среднему: **0 час** **Гкал**
 Период расчета по договору: **0 час** **куб.м**
 Период превышения t2: **0 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **12,5 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **1,55 Гкал**
 Объем потребленного теплоснабителя Уплт изл: **М.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

