

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 61, лит. А ИТПЗ
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская
 Источник: котельная 2 Невская

Договор: 9173.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЭ:

Общий
 28871

Установленные приборы: ВКТ-7 № 211904 Часовые и суточн. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема): ОП: СИ-8 ТЭ-2-ФТ-6;
 Преобр. давления:

График: 149/70

Вычислитель: Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRM1
 PRM2
 PRM3
 PRM4

Приборы УЛТЭ поверены до: 03.12.2021

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 ТОЛ-Н

зимы: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Qот = 0,3556

Qотех = 0

Qгвс.гв = 0,0184

Qгвс.ср = 0,0934

Qгвс.м = 37,36

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут.:

Сот = 108,03

Свент = 0

Стех = 0

Стех.гв.ср = 7,36

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.						
		М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	V3	V4	дV (излив)		Улодпит	Т3	Т4	Р3	Р4	
час	НС	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*	101,47	84,52	16,95	62,80	62,64	0,16			16,59		16,59	16,89		16,89		61,83					1,08
18.09.2020	24.00*	114,93	98,10	16,83	61,24	54,36	6,88			15,83		15,83	16,10		16,10		61,40					1,71
19.09.2020	24.00*	110,27	94,17	16,10	66,34	41,25	25,09			14,58		14,58	14,89		14,89		66,41					3,43
20.09.2020	24.00*	111,51	91,91	19,91	65,80	40,48	25,32			18,47		18,47	18,83		18,83		65,71					3,63
21.09.2020	24.00*	107,78	89,25	18,53	64,98	40,30	24,68			17,15		17,15	17,45		17,45		64,77					3,41
22.09.2020	24.00*	75,61	58,53	17,08	62,50	38,81	23,69			16,63		16,63	16,90		16,90		58,43					2,45
Среднее	24.00	103,59	86,03	17,57	63,94	46,31	17,64			16,54		16,54	16,84		16,84		63,09					2,62
Итого	144,00	621,57	516,17	105,40						99,25		99,25	101,06		101,06							15,71
Показания счетчиков на момент снятия данных:																						
Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ., Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилт, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 12,5 °С
 14,39 Гкал
 101,06 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента)

