Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП3**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9173.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28871**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 211904**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СИ-8 ТЗ-2 ФТ-6;**
график: **149/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,12	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3556**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0,0184**	Qгвс.=	**0,3491**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0,0184**	Qгвс.ср=	**0,0934**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**108,03**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**7,36**	Gгвс.=	**37,36**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	86,68	73,07	13,61	70,16	69,77	0,39			13,00		13,00	13,28		13,28		70,20				0,91
24.08.2020	24,00	*	86,07	73,07	13,00	69,97	69,66	0,31			12,40		12,40	12,68		12,68		69,47				0,86
25.08.2020	24,00	*	85,81	72,22	13,59	69,27	68,91	0,36			12,90		12,90	13,16		13,16		69,10				0,89
26.08.2020	24,00	*	85,52	72,00	13,52	69,57	69,20	0,37			12,78		12,78	13,05		13,05		69,34				0,89
27.08.2020	24,00	*	84,92	71,18	13,74	70,02	69,63	0,39			13,06		13,06	13,33		13,33		69,76				0,91
28.08.2020	24,00	*	87,17	72,40	14,77	69,19	68,80	0,39			14,01		14,01	14,31		14,31		68,91				0,97
29.08.2020	24,00	*	87,00	73,69	13,31	70,30	69,88	0,42			12,54		12,54	12,80		12,80		70,14				0,88
30.08.2020	24,00	*	88,81	72,88	15,93	70,45	70,03	0,42			15,24		15,24	15,59		15,59		70,21				1,07
31.08.2020	24,00		100,72	73,14	27,58	69,93	69,60	0,33			26,89		26,89	27,46		27,46		69,54				1,87
01.09.2020	24,00		108,74	72,53	36,21	69,65	69,22	0,43			35,67		35,67	36,45		36,45		69,51				2,48
02.09.2020	24,00	*	88,09	72,32	15,77	69,72	69,26	0,46			14,98		14,98	15,28		15,28		69,56				1,04
03.09.2020	24,00	*	87,51	72,07	15,44	69,45	68,99	0,46			14,84		14,84	15,15		15,15		69,32				1,03
04.09.2020	24,00		87,31	73,20	14,11	70,50	70,06	0,44			13,67		13,67	13,96		13,96		70,28				0,96
05.09.2020	24,00	*	86,64	72,86	13,78	70,06	69,57	0,49			13,33		13,33	13,63		13,63		70,06				0,93
06.09.2020	24,00	*	88,57	72,30	16,27	69,81	69,33	0,48			15,83		15,83	16,19		16,19		69,71				1,10
07.09.2020	24,00	*	86,56	72,16	14,40	69,87	69,41	0,46			13,91		13,91	14,22		14,22		69,73				0,97
08.09.2020	24,00		87,44	72,33	15,11	69,87	69,42	0,45			14,62		14,62	14,95		14,95		69,69				1,02
09.09.2020	24,00	*	88,59	74,19	14,40	69,87	69,41	0,46			14,02		14,02	14,32		14,32		69,72				0,98
10.09.2020	24,00	*	85,77	71,61	14,16	69,21	68,76	0,45			13,71		13,71	14,02		14,02		68,94				0,94
11.09.2020	24,00		87,67	72,39	15,28	70,00	69,52	0,48			14,92		14,92	15,23		15,23		69,81				1,04
12.09.2020	24,00	*	87,44	71,29	16,15	70,32	69,82	0,50			15,78		15,78	16,13		16,13		70,26				1,11
13.09.2020	24,00	*	88,63	71,22	17,41	71,22	70,73	0,49			17,07		17,07	17,45		17,45		71,02				1,21
14.09.2020	24,00		86,16	70,49	15,67	70,21	69,71	0,50			15,27		15,27	15,59		15,59		70,04				1,07
15.09.2020	24,00	*	84,53	69,44	15,09	69,87	69,31	0,56			14,67		14,67	14,99		14,99		69,95				1,03
16.09.2020	24,00	*	83,88	69,10	14,78	70,72	70,21	0,51			14,31		14,31	14,61		14,61		70,54				1,01
Среднее	24,00		88,25	72,13	16,12	69,97	69,53	0,44			15,58		15,58	15,91		15,91		69,79				1,09
Итого	**600,00**		**2206,23**	**1803,15**	**403,08**						**389,42**		**389,42**	**397,83**		**397,83**						**27,17**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **12,5** °C **4,87** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **22,3** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **397,83** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Представитель теплоснабжающей организации

«___» _____ 20___ г. _____ /_____/