Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0920.txt

		Режим (схема):		
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		М1, т	М2, т	dM, т	Т1, С	Т2, С	dT, С	Р1 гк/см2	Р2 гк/см2	Qотопл Гкал	М3, т	М4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	Т3, С	Т4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	25,75	6,27	19,48	54,13	51,64	2,49	7,00	5,00	0,02	19,49	-	19,49	19,75	-	19,75	-	54,09	-	1,05			1,07
18.09.20	24,00	-	22,86	5,94	16,92	54,06	41,34	12,72	7,00	5,00	0,06	17,01	-	17,01	17,24	-	17,24	-	54,89	-	0,93			0,99
19.09.20	24,00	-	18,96	2,68	16,28	64,27	20,06	44,21	7,00	5,00	0,15	15,87	-	15,87	16,14	-	16,14	-	64,20	-	1,02			1,16
20.09.20	24,00	-	19,88	2,58	17,30	63,64	19,78	43,86	7,00	5,00	0,14	16,92	-	16,92	17,21	-	17,21	-	63,58	-	1,07			1,21
21.09.20	24,00	-	19,10	2,50	16,60	62,84	20,05	42,79	7,00	5,00	0,12	16,45	-	16,45	16,74	-	16,74	-	62,72	-	1,03			1,15
22.09.20	24,00	-	25,01	7,82	17,19	57,40	23,80	33,60	7,00	5,00	0,23	18,20	-	18,20	18,45	-	18,45	-	56,22	-	1,02			1,25
Среднее	24,00	-	21,93	4,63	17,30	59,39	29,45	29,95	7,00	5,00	0,12	17,32	-	17,32	17,59	-	17,59	-	59,28	-	1,02	-	-	1,14
Итого	144,00		131,56	27,79	103,77						0,70	103,94	0,00	103,94	105,53	0,00	105,53	0,00			6,13	0,00	0,00	6,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.09.20 18:00	150298,08	159554,16	12799,58	-	13078,14	-	1142,96	-	-
	23.09.20 02:00	150390,36	159573,20	12872,72	-	13152,48	-	1148,23	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -1,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 5,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 105,53 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.