Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9173.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 61
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207809-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 15,5
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33658
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,10219
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=95,73 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,876

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
17.09.20	24,00	-	140,91	124,24	16,67	62,54	62,67	-0,13	7,00	5,00	0,00	17,16	-	17,16	17,45	-	17,45	-	61,40	-	1,03			1,03
18.09.20	24,00	-	159,64	142,34	17,30	60,69	53,63	7,06	7,00	5,00	1,02	17,05	-	17,05	17,32	-	17,32	-	61,46	-	1,05			2,06
19.09.20	24,00	-	146,97	131,49	15,48	66,00	42,27	23,73	7,00	5,00	3,15	14,95	-	14,95	15,22	-	15,22	-	66,40	-	1,00			4,14
20.09.20	24,00	-	145,37	128,30	17,07	65,48	42,28	23,20	7,00	5,00	2,99	16,79	-	16,79	17,13	-	17,13	-	65,63	-	1,10			4,09
21.09.20	24,00	-	141,47	124,50	16,97	64,67	42,25	22,42	7,00	5,00	2,82	16,57	-	16,57	16,90	-	16,90	-	64,61	-	1,07			3,89
22.09.20	24,00	-	96,09	80,26	15,83	62,54	40,70	21,84	7,00	5,00	1,76	17,06	-	17,06	17,31	-	17,31	-	57,69	-	0,99			2,74
Среднее	24,00	-	138,41	121,86	16,55	63,65	47,30	16,35	7,00	5,00	1,96	16,60	-	16,60	16,89	-	16,89	-	62,87	-	1,04	-	-	2,99
Итого	144,00		830,45	731,13	99,32						11,73	99,58	0,00	99,58	101,33	0,00	101,33	0,00			6,23	0,00	0,00	17,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.09.20 18:00	144551,10	130196,81	14333,88		14680,72		3602,99	-	-
	23.09.20 02:00	145131,57	130705,27	14405,76	-	14753,90	-	3619,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -1,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.