

# Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

**Абонент:** ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
**Адрес:** Бабushкина ул., д. 7, лит. А ИТП  
**Обслуживающая организация:** котельная 1 Невская  
**Источник:** котельная 1 Невская

**Установленные приборы:** Часовые и ступни, архивы в файлах:  
**Вычислятель:** ВКГ-7 № 206896  
**Подключающий трубопровод (М1):** расходомер: ПРЭМ-32-В1  
**Обратный трубопровод (М2):** ПРЭМ-32-В1  
**Подающий ГВС (М3):** ПРЭМ-32-В1  
**Циркуляционный ГВС (М4):** ПРЭМ-32-В1  
**Подпиточный трубопровод (Vn):**  
**Расчетный алгоритм:** зима:  $Q=M1*(t1-h)w-M2*(t2-h)w$

**Договорные нагрузки (ср час):** Гкал/час: **0,1815**      **Электр. = 0**  
**Договорные расходы (ср сут.):** Т/сут.: **57,3158**      **Электр. = 0**  
**Сот. = 57,3158**      **Электр. = 0**

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020**  
**Электр. = 0**      **Электр. = 0**  
**Электр. = 0**      **Электр. = 0**  
**Электр. = 0**      **Электр. = 0**

Дата	ТМ	Учет ГВС (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал
		М1	М2	ΔТ	Δt	Р1	Р2	М3	М4	ΔV	Удлит					
23.08.2020	24.00*	8.93	0.00	63.80	22.81	40.79	9.24	9.24	9.40	9.40	9.40	62.71	62.71	62.71	0.58	
24.08.2020	14.00*	4.19	0.00	62.83	22.84	39.99	4.31	4.31	4.40	4.40	4.40	61.14	61.14	61.14	0.27	
25.08.2020	14.00*	5.03	0.00	63.70	22.60	41.10	5.17	5.17	5.28	5.28	5.28	62.05	62.05	62.05	0.33	
26.08.2020	12.00*	4.09	0.00	63.76	22.41	41.35	4.20	4.20	4.29	4.29	4.29	62.32	62.32	62.32	0.27	
27.08.2020	24.00*	8.10	0.00	64.69	21.67	43.02	8.41	8.41	8.57	8.57	8.57	63.60	63.60	63.60	0.54	
28.08.2020	24.00*	8.58	0.00	64.72	21.32	43.40	8.91	8.91	9.09	9.09	9.09	63.69	63.69	63.69	0.57	
30.08.2020	24.00*	8.67	0.00	65.16	21.40	43.75	8.81	8.81	8.94	8.94	8.94	64.15	64.15	64.15	0.58	
31.08.2020	24.00*	8.06	0.00	63.72	21.12	42.60	8.34	8.34	8.51	8.51	8.51	63.58	63.58	63.58	0.53	
01.09.2020	24.00*	7.57	0.00	64.79	21.05	43.74	7.87	7.87	8.02	8.02	8.02	63.57	63.57	63.57	0.50	
02.09.2020	14.00*	5.51	0.00	64.98	20.34	44.64	5.66	5.66	5.77	5.77	5.77	63.70	63.70	63.70	0.50	
03.09.2020	24.00*	8.45	0.00	64.14	20.73	43.41	8.77	8.77	8.94	8.94	8.94	64.37	64.37	64.37	0.61	
04.09.2020	24.00*	9.07	0.00	65.36	21.67	43.69	9.40	9.40	9.59	9.59	9.59	63.10	63.10	63.10	0.56	
05.09.2020	12.00*	4.32	0.00	64.55	21.69	43.86	4.44	4.44	4.55	4.55	4.55	63.09	63.09	63.09	0.55	
06.09.2020	24.00*	8.33	0.00	64.96	21.48	43.48	8.65	8.65	8.82	8.82	8.82	63.94	63.94	63.94	0.59	
07.09.2020	24.00*	8.85	0.00	64.96	21.06	43.90	9.18	9.18	9.35	9.35	9.35	63.93	63.93	63.93	0.59	
08.09.2020	7.00*	3.25	0.00	63.38	20.47	42.91	3.31	3.31	3.38	3.38	3.38	64.20	64.20	64.20	0.37	
09.09.2020	12.00*	5.40	0.00	65.03	20.65	44.38	5.52	5.52	5.63	5.63	5.63	61.90	61.90	61.90	0.37	
10.09.2020	24.00*	9.03	0.00	64.50	20.64	43.86	9.01	9.01	9.18	9.18	9.18	62.00	62.00	62.00	0.56	
11.09.2020	14.00*	8.73	0.00	63.97	20.19	43.78	8.36	8.36	8.49	8.49	8.49	63.05	63.05	63.05	0.40	
12.09.2020	14.00*	6.21	0.00	63.17	19.47	43.70	7.10	7.10	7.26	7.26	7.26	64.00	64.00	64.00	0.45	
13.09.2020	15.00*	6.86	0.00	64.32	19.99	44.33	9.44	9.44	9.64	9.64	9.64	62.95	62.95	62.95	0.60	
14.09.2020	24.00*	9.13	0.00	65.02	20.01	45.01	8.97	8.97	9.13	9.13	9.13	62.88	62.88	62.88	0.61	
15.09.2020	24.00*	8.67	0.00	63.98	20.04	43.94	9.18	9.18	9.35	9.35	9.35	62.88	62.88	62.88	0.61	
16.09.2020	24.00*	9.45	0.00	63.80	19.63	44.17	8.27	8.27	8.44	8.44	8.44	63.16	63.16	63.16	0.58	
Среднее	19.48	8.88	0.00	64.31	21.06	43.24	8.27	8.27	8.44	8.44	8.44	63.16	63.16	63.16	0.58	
Итого	487.00	180.13	0.00	180.13	167.83	167.83	186.18	186.18	171.19	171.19	171.19	63.16	63.16	63.16	11.87	

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**  
**Дата, время:** М1, т      М2, т      М3, т      М4, т      V3, куб.м      V4, куб.м      Vn, т      Общ. Гкал      Граб. ч      Т3      Т4      Р3      Р4      Общ. Гкал

**Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:** 113 час      2,67 Гкал  
**Объем теплоносителя Удл., рассчитанный по среднему:** 113 час      21,59 куб.м  
**Период расчета по договору:** час  
**Корректировка на температуру холодной воды:** 15,6 °С  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):** 10,99 Гкал  
**Количество потребленной тепловой энергии Общ.:** 207,5 м.куб.м  
**Объем потребленного теплоносителя Удл. мал.**

**Филиал «УТЭ»**  
**Абонентское управление**  
**Отдел теплоснабжения**  
**Представитель обслуживающей организации**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.