Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9970.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208359
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208359-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	13,14	0,00	13,14	67,19	42,63	24,56	7,00	5,00	0,00	12,93	-	-	13,15	-	13,15	-	65,87	-	0,85			0,85
24.08.20	24,00	-	12,61	0,00	12,61	66,25	40,35	25,90	7,00	5,00	0,00	12,36	-	-	12,59	-	12,59	-	64,89	-	0,80			0,80
25.08.20	24,00	-	14,06	0,00	14,06	66,13	39,63	26,50	7,00	5,00	0,00	13,80	-	-	14,07	-	14,07	-	64,80	-	0,89			0,89
26.08.20	24,00	-	13,67	0,00	13,67	66,49	39,07	27,42	7,00	5,00	0,00	13,42	-	-	13,66	-	13,66	-	65,13	-	0,88			0,88
27.08.20	24,00	-	13,64	0,00	13,64	69,43	45,54	23,89	7,00	5,00	0,00	13,40	-	-	13,69	-	13,69	-	67,90	-	0,91			0,91
28.08.20	24,00	-	14,15	0,00	14,15	68,86	45,44	23,42	7,00	5,00	0,00	13,91	-	-	14,18	-	14,18	-	67,42	-	0,94			0,94
29.08.20	24,00	-	13,58	0,00	13,58	70,33	46,06	24,27	7,00	5,00	0,00	13,34	-	-	13,63	-	13,63	-	68,91	-	0,92			0,92
30.08.20	24,00	-	13,33	0,00	13,33	70,35	45,14	25,21	7,00	5,00	0,00	13,10	-	-	13,36	-	13,36	-	68,84	-	0,90			0,90
31.08.20	24,00	-	14,82	0,00	14,82	69,53	46,43	23,10	7,00	5,00	0,00	14,63	-	-	14,93	-	14,93	-	68,20	-	1,00			1,00
01.09.20	24,00	-	13,88	0,00	13,88	69,40	45,60	23,80	7,00	5,00	0,00	13,64	-	-	13,92	-	13,92	-	67,95	-	0,93			0,93
02.09.20	24,00	-	13,16	0,00	13,16	69,45	44,83	24,62	7,00	5,00	0,00	12,97	-	-	13,21	-	13,21	-	67,91	-	0,88			0,88
03.09.20	24,00	-	13,79	0,00	13,79	69,36	45,67	23,69	7,00	5,00	0,00	13,57	-	-	13,83	-	13,83	-	67,86	-	0,92			0,92
04.09.20	24,00	-	12,63	0,00	12,63	69,94	46,17	23,77	7,00	5,00	0,00	12,45	-	-	12,69	-	12,69	-	68,45	-	0,85			0,85
05.09.20	24,00	-	12,01	0,00	12,01	69,97	44,77	25,20	7,00	5,00	0,00	11,92	-	-	12,17	-	12,17	-	68,29	-	0,81			0,81
06.09.20	24,00	-	13,13	0,00	13,13	69,76	44,57	25,19	7,00	5,00	0,00	13,03	-	-	13,25	-	13,25	-	68,22	-	0,89			0,89
07.09.20	24,00	-	12,11	0,00	12,11	69,71	44,84	24,87	7,00	5,00	0,00	12,00	-	-	12,24	-	12,24	-	68,01	-	0,82			0,82
08.09.20	24,00	-	11,86	0,00	11,86	69,50	44,37	25,13	7,00	5,00	0,00	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	67,85	-	0,80			0,80
09.09.20	24,00	-	12,30	0,00	12,30	69,69	45,80	23,89	7,00	5,00	0,00	12,17	-	-	12,43	-	12,43	-	68,10	-	0,83			0,83
10.09.20	24,00	-	13,21	0,00	13,21	69,03	45,20	23,83	7,00	5,00	0,00	13,09	-	-	13,38	-	13,38	-	67,50	-	0,89			0,89
11.09.20	24,00	-	11,86	0,00	11,86	69,64	46,03	23,61	7,00	5,00	0,00	11,80	-	-	12,05	-	12,05	-	68,00	-	0,80			0,80
12.09.20	24,00	-	14,04	0,00	14,04	70,32	46,11	24,21	7,00	5,00	0,00	13,97	-	-	14,26	-	14,26	-	68,90	-	0,96			0,96
13.09.20	24,00	-	14,45	0,00	14,45	71,01	46,82	24,19	7,00	5,00	0,00	14,38	-	-	14,71	-	14,71	-	69,51	-	1,00			1,00
14.09.20	24,00	-	13,03	0,00	13,03	69,84	46,28	23,56	7,00	5,00	0,00	12,94	-	-	13,19	-	13,19	-	68,32	-	0,89			0,89
15.09.20	24,00	-	13,61	0,00	13,61	70,00	46,46	23,54	7,00	5,00	0,00	13,53	-	-	13,82	-	13,82	-	68,57	-	0,93			0,93
16.09.20	24,00	-	12,61	0,00	12,61	70,55	46,36	24,19	7,00	5,00	0,00	12,60	-	-	12,85	-	12,85	-	68,91	-	0,87			0,87
Среднее	24,00	-	13,23	-	13,23	69,27	44,81	24,46	7,00	5,00	-	13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	67,77	-	0,89	-	-	0,89
Итого	600,00		330,68	0,00	330,68						0,00	326,65	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	0,00			22,16	0,00	0,00	22,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 18:00	87063,25	71957,74	13915,37	-	14277,93	-	2964,31	-	-
	18.09.20 18:00	87494,22	72044,13	14254,02	-	14623,40	-	2990,59	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -5,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **333,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС Невского района № 2» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.