Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 п Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 12,5

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 пк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.08.20	24,00	-	86,75	78,84	7,91	68,76	68,54	0,22	7,00	5,00	0,00	8,23	-	-	8,40	-	8,40	-	68,62	-	0,57			0,57
24.08.20	24,00	-	86,93	78,70	8,23	68,62	68,46	0,16	7,00	5,00	0,00	8,53	-	-	8,69	-	8,69	-	68,00	-	0,58			0,58
25.08.20	24,00	-	86,03	77,80	8,23	67,85	67,64	0,21	7,00	5,00	0,00	8,57	-	-	8,77	-	8,77	-	67,59	-	0,58			0,58
26.08.20	24,00	-	85,55	77,65	7,90	68,12	67,92	0,20	7,00	5,00	0,00	8,18	-	-	8,35	-	8,35	-	67,78	-	0,56			0,56
27.08.20	24,00	-	85,31	76,66	8,65	68,55	68,35	0,20	7,00	5,00	0,00	8,95	-	-	9,15	-	9,15	-	68,21	-	0,61			0,61
28.08.20	24,00	-	84,95	77,94	7,01	67,81	67,62	0,19	7,00	5,00	0,00	7,23	-	-	7,40	-	7,40	-	67,34	-	0,49			0,49
29.08.20	24,00	-	86,59	79,31	7,28	68,89	68,67	0,22	7,00	5,00	0,00	7,73	-	-	7,90	-	7,90	-	68,66	-	0,53			0,53
30.08.20	24,00	-	86,97	78,32	8,65	69,08	68,86	0,22	7,00	5,00	0,00	9,14	-	-	9,32	-	9,32	-	68,89	-	0,63			0,63
31.08.20	24,00	-	87,25	78,83	8,42	68,61	68,43	0,18	7,00	5,00	0,00	8,75	-	-	8,96	-	8,96	-	68,21	-	0,60			0,60
01.09.20	24,00	-	86,58	78,24	8,34	68,24	68,04	0,20	7,00	5,00	0,00	8,76	-	-	8,94	-	8,94	-	67,93	-	0,60			0,60
02.09.20	24,00	-	85,48	77,74	7,74	68,31	68,11	0,20	7,00	5,00	0,00	8,19	-	-	8,38	-	8,38	-	67,95	-	0,56			0,56
03.09.20	24,00	-	84,53	75,56	8,97	68,09	67,88	0,21	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,53	-	9,53	-	67,83	-	0,63			0,63
04.09.20	24,00	-	85,89	78,67	7,22	69,10	68,91	0,19	7,00	5,00	0,00	7,66	-	-	7,82	-	7,82	-	68,68	-	0,53			0,53
05.09.20	24,00	-	85,18	78,30	6,88	68,62	68,41	0,21	7,00	5,00	0,00	7,27	-	-	7,42	-	7,42	-	68,27	-	0,50			0,50
06.09.20	24,00	-	86,09	77,62	8,47	68,41	68,19	0,22	7,00	5,00	0,00	8,80	-	-	8,97	-	8,97	-	68,23	-	0,60			0,60
07.09.20	24,00	-	85,16	77,47	7,69	68,46	68,24	0,22	7,00	5,00	0,00	7,97	-	-	8,14	-	8,14	-	68,25	-	0,55			0,55
08.09.20	24,00	-	84,73	77,66	7,07	68,47	68,25	0,22	7,00	5,00	0,00	7,37	-	-	7,54	-	7,54	-	68,23	-	0,50			0,50
09.09.20	24,00	-	88,63	79,48	9,15	68,52	68,29	0,23	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,85	-	9,85	-	68,32	-	0,66			0,66
10.09.20	24,00	-	84,79	76,84	7,95	67,78	67,55	0,23	7,00	5,00	0,00	8,32	-	-	8,51	-	8,51	-	67,40	-	0,56			0,56
11.09.20	24,00	-	85,88	77,55	8,33	68,50	68,26	0,24	7,00	5,00	0,00	8,78	-	-	8,97	-	8,97	-	68,05	-	0,60			0,60
12.09.20	24,00	-	84,77	76,36	8,41	68,79	68,53	0,26	7,00	5,00	0,00	8,82	-	-	9,00	-	9,00	-	68,61	-	0,61			0,61
13.09.20	24,00	-	86,20	76,17	10,03	69,69	69,44	0,25	7,00	5,00	0,00	10,34	-	-	10,57	-	10,57	-	69,36	-	0,72			0,72
14.09.20	24,00	-	83,15	75,48	7,67	68,68	68,44	0,24	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,15	-	8,15	-	68,37	-	0,54			0,54
15.09.20	24,00	-	82,49	74,30	8,19	68,26	67,98	0,28	7,00	5,00	0,00	8,52	-	-	8,67	-	8,67	-	68,30	-	0,59			0,59
16.09.20	23,00	-	78,16	70,85	7,31	69,17	68,93	0,24	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,13	-	8,13	-	68,83	-	0,55			0,55
Среднее	23,96	-	85,36	77,29	8,07	68,54	68,32	0,22	7,00	5,00	-	8,44	-	-	8,62	-	8,62	-	68,24	-	0,58	-	-	0,58
Итого	599,00		2134,04	1932,34	201,70						0,00	211,02	0,00	0,00	215,53	0,00	215,53	0,00			14,42	0,00	0,00	14,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Тработ
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -2,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **215,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.