Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 73 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208340
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208340-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, тр.С= 12,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	96,98	88,30	8,68	62,09	62,06	0,03	7,00	5,00	0,00	9,33	-	-	9,49	-	9,49	-	60,96	-	0,57			0,57
18.09.20	24,00	-	104,25	94,98	9,27	60,51	49,66	10,85	7,00	5,00	1,04	9,13	-	-	9,28	-	9,28	-	60,72	-	0,55			1,60
19.09.20	24,00	-	96,33	87,75	8,58	65,88	44,66	21,22	7,00	5,00	1,88	8,32	-	-	8,48	-	8,48	-	65,74	-	0,55			2,43
20.09.20	24,00	-	93,54	85,57	7,97	65,34	44,47	20,87	7,00	5,00	1,81	7,59	-	-	7,73	-	7,73	-	65,05	-	0,50			2,31
21.09.20	24,00	-	61,62	52,77	8,85	64,47	42,46	22,01	7,00	5,00	1,17	8,91	-	-	9,11	-	9,11	-	63,14	-	0,57			1,73
22.09.20	24,00	-	20,75	12,32	8,43	57,32	27,54	29,78	7,00	5,00	0,24	11,94	-	-	12,09	-	12,09	-	51,28	-	0,61			0,85
Среднее	24,00	-	78,91	70,28	8,63	62,60	45,14	17,46	7,00	5,00	1,02	9,20	-	-	9,36	-	9,36	-	61,15	-	0,56	-	-	1,58
Итого	144,00		473,47	421,69	51,78						6,15	55,22	0,00	0,00	56,18	0,00	56,18	0,00			3,34	0,00	0,00	9,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-
	19.04.15 13:00	22107,92	18109,42	4311,89	-	4394,10	-	1226,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = -0,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 8,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 56,18 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный сервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.