

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 8, лит. А**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8561.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24312

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**  
 Вчистилтедь: **ВКТ-7 № 207931** расходомер:  
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D**  
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D**  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(n1-hхв)-M2\*(n2-hхв)**

Схема подключения: **2-х трубная схема**  
 Приборы УУТЗ поверены до: **03.12.2021**  
 Термопреобр.:  
 КТСЛ-Н  
 КТСЛ-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давлений:

Граф.жк: **14771**

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот = 0,25**  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут: **Qот = 78,9474**

Завент = **0** Qтех = **0** лето: Qгвс = M3\*(n3-hхв)  
 Qгвс.ср = **0** Qгвс.ср = **0**  
 Qгвс.м = **0** Qгвс.м = **0**

**Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	32,18	22,00	10,18															0,00
18.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	30,42	21,62	8,80															0,00
19.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	31,68	21,97	9,71															0,00
20.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	32,36	23,48	8,88															0,00
21.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	33,23	24,21	9,02															0,00
22.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	31,66	22,87	8,79															0,00
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>22,69</b>	<b>9,23</b>															<b>0,00</b>
<b>Итого</b>	<b>144.00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																		<b>0,00</b>

Показаны счетчики на момент снятия данных:

Дата, время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):**  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО, **0** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл. **0** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии от абонента:  
 Представитель теплоснабжающей организации:

