

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9248.038.1** Телефон: _____
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2** Строит. адрес: _____
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: _____
 Установка прибора: **Часовые и суточн. архивы в файлах:** 2-х трубная схема
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207779** расходомер: **PRЭМ-32-D** Smlп= 0,2 Приборы УТЭ поверены до: **26.12.2021** Режим (схема):
 Подающий трубопровод (M1) **PRЭМ-32-D** Smax= 30 Термолпобр.: **КТСЛ-Н** Преобр. давления:
 Обратный трубопровод (M2) **PRЭМ-32-D** Smin= 0,2 КТСЛ-Н
 Подающий ГВС (M3) _____
 Циркуляционный ГВС (M4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-tхв)$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **0,2384** Qгвс. = **0** Qгвс.ср = **0**
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут.: **71,52** Qгвс.ср = **0** Qгвс.м = **0**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: **0** Qгвс.м = **0**

Дата	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)										
	Тп	НС	M1	M2	dt	P1	P2	M3	M4	dt	T3	T4	P3	P4	Qобщ
час	Т	Т	Т	Т	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.54	16.48	0.06								0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.08	16.03	0.05								0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.89	15.84	0.05								0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.59	15.55	0.04								0.00
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.55	15.52	0.03								0.00
22.09.2020	23.00*	21.19	21.19	0.00	63.95	34.34	29.61								0.63
Среднее	23.83	3.56	3.56	0.00	23.93	18.96	4.97								0.11
Итого	143.00	21.19	21.19	0.00											0.63

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Уп, т Qобщ, Гкал Траб, ч
 Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,5 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,72 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: **0,72 Гкал**
 Объем потребленной тепловой энергии Угвс изл. **М, куб. м**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации (от абонента)


Узел учета: **28526** Отопление
 Код УТЭ: _____

График: **15070**