Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0920.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Тхв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 22.09.2020

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	90,18	82,19	7,99	70,26	69,94	0,32	7,00	5,00	0,00	8,78	-	-	8,97	-	8,97	-	70,16	-	0,61			0,61
24.08.20	24,00	-	90,25	82,30	7,95	69,87	69,62	0,25	7,00	5,00	0,00	8,72	-	-	8,91	-	8,91	-	69,14	-	0,60			0,60
25.08.20	24,00	-	88,36	80,80	7,56	69,35	69,05	0,30	7,00	5,00	0,00	8,33	-	-	8,50	-	8,50	-	69,03	-	0,58			0,58
26.08.20	24,00	-	87,91	80,16	7,75	69,67	69,38	0,29	7,00	5,00	0,00	8,49	-	-	8,68	-	8,68	-	69,27	-	0,59			0,59
27.08.20	24,00	-	87,41	79,09	8,32	70,05	69,75	0,30	7,00	5,00	0,00	9,20	-	-	9,38	-	9,38	-	69,55	-	0,64			0,64
28.08.20	24,00	-	86,63	79,84	6,79	69,33	69,04	0,29	7,00	5,00	0,00	7,54	-	-	7,71	-	7,71	-	68,80	-	0,52			0,52
29.08.20	24,00	-	39,23	44,34	9,05	69,89	68,93	0,96	7,00	5,00	0,00	9,05	-	-	9,22	-	9,22	-	64,78	-	0,59			0,59
30.08.20	24,00	-	0,00	9,50	9,50	42,58	65,70	-23,12	7,00	5,00	0,00	9,54	-	-	9,72	-	9,72	-	63,55	-	0,61			0,61
31.08.20	24,00	-	0,12	10,11	10,11	41,38	65,01	-20,63	7,00	5,00	0,00	10,17	-	-	10,37	-	10,37	-	62,92	-	0,64			0,64
01.09.20	24,00	-	0,06	10,70	10,70	43,47	64,95	-21,48	7,00	5,00	0,00	10,79	-	-	11,00	-	11,00	-	62,82	-	0,68			0,68
02.09.20	24,00	-	0,00	10,64	10,64	42,21	64,96	-22,75	7,00	5,00	0,00	10,72	-	-	10,93	-	10,93	-	62,90	-	0,67			0,67
03.09.20	24,00	-	0,00	10,36	10,36	42,04	64,85	-22,81	7,00	5,00	0,00	10,45	-	-	10,66	-	10,66	-	62,87	-	0,66			0,66
04.09.20	24,00	-	0,00	9,12	9,12	42,86	65,49	-22,63	7,00	5,00	0,00	9,21	-	-	9,38	-	9,38	-	63,19	-	0,58			0,58
05.09.20	24,00	-	0,00	10,41	10,41	42,07	65,58	-23,51	7,00	5,00	0,00	10,51	-	-	10,68	-	10,68	-	63,51	-	0,67			0,67
06.09.20	24,00	-	0,00	10,77	10,77	42,05	65,36	-23,31	7,00	5,00	0,00	10,88	-	-	11,09	-	11,09	-	63,34	-	0,69			0,69
07.09.20	24,00	-	0,00	10,24	10,24	42,43	65,33	-22,90	7,00	5,00	0,00	9,86	-	-	10,03	-	10,03	-	63,23	-	0,62			0,62
08.09.20	24,00	-	0,00	10,31	10,31	42,69	64,81	-22,12	7,00	5,00	0,00	10,43	-	-	10,61	-	10,61	-	62,69	-	0,65			0,65
09.09.20	24,00	-	0,00	9,96	9,96	41,69	64,35	-22,66	7,00	5,00	0,00	10,06	-	-	10,25	-	10,25	-	62,19	-	0,63			0,63
10.09.20	24,00	-	0,00	9,70	9,70	41,13	63,64	-22,51	7,00	5,00	0,00	9,87	-	-	10,04	-	10,04	-	61,44	-	0,61			0,61
11.09.20	24,00	-	0,00	9,48	9,48	40,28	62,67	-22,39	7,00	5,00	0,00	9,68	-	-	9,87	-	9,87	-	60,42	-	0,59			0,59
12.09.20	24,00	-	0,00	9,62	9,62	41,79	65,28	-23,49	7,00	5,00	0,00	9,82	-	-	9,99	-	9,99	-	63,04	-	0,62			0,62
13.09.20	24,00	-	0,00	10,80	10,80	42,01	66,33	-24,32	7,00	5,00	0,00	11,07	-	-	11,26	-	11,26	-	64,23	-	0,71			0,71
14.09.20	24,00	-	0,00	11,42	11,42	42,14	65,31	-23,17	7,00	5,00	0,00	11,59	-	-	11,82	-	11,82	-	63,33	-	0,73			0,73
15.09.20	24,00	-	0,00	10,58	10,58	41,74	65,21	-23,47	7,00	5,00	0,00	10,74	-	-	10,96	-	10,96	-	63,07	-	0,68			0,68
16.09.20	24,00	-	0,00	11,11	11,11	41,59	64,88	-23,29	7,00	5,00	0,00	11,31	-	-	11,52	-	11,52	-	62,81	-	0,71			0,71
17.09.20	24,00	-	71,42	61,00	10,42	54,81	45,14	9,67	7,00	5,00	0,49	10,42	-	-	10,63	-	10,63	-	64,59	-	0,67			1,16
18.09.20	24,00	-	105,42	95,49	9,93	67,97	43,47	24,50	7,00	5,00	2,34	9,93	-	-	10,16	-	10,16	-	67,64	-	0,67			3,01
19.09.20	24,00	-	102,98	93,73	9,25	68,52	44,16	24,36	7,00	5,00	2,29	9,25	-	-	9,43	-	9,43	-	68,15	-	0,63			2,92
20.09.20	24,00	-	101,03	90,15	10,88	68,65	44,27	24,38	7,00	5,00	2,20	10,88	-	-	11,11	-	11,11	-	68,46	-	0,75			2,94
21.09.20	24,00	-	100,95	90,96	9,99	68,46	44,69	23,77	7,00	5,00	2,16	9,99	-	-	10,18	-	10,18	-	68,22	-	0,68			2,85
22.09.20	24,00	-	96,35	86,37	9,98	67,81	43,95	23,86	7,00	5,00	2,07	9,98	-	-	10,18	-	10,18	-	67,09	-	0,67			2,74
Среднее	24,00	-	37,04	39,72	9,70	53,03	61,97	-8,95	7,00	5,00	0,37	9,91	-	-	10,10	-	10,10	-	65,05	-	0,64	-	-	1,02
Итого	744,00		1148,30	1231,25	300,69						11,55	307,25	0,00	0,00	313,24	0,00	313,24	0,00			19,95	0,00	0,00	31,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 18:00	96379,81	87179,18	8369,40	-	8580,12	-	2495,51	-	-
	23.09.20 02:00	96882,28	88355,41	8671,15	-	8887,74	-	2463,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °C = -4,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 26,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 313,24 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
_____ 20___ г.

17.08 в 11⁰⁰ отоп.

61,69

15,62