

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС №2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 89, корп. 3, лит. А**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9002.038.1**
 Стрелит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ: **23597**
 График: **150/70**

Установленные приборы: **ВКГ-7 № 205781**
 Вычислитель: **расходомер:**
 Подводящий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-В1**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-В1**
 Подводящий ГВС (М3) **ПРЭМ-32-В1**
 Циркуляционный ГВС (М4) **ПРЭМ-32-В1**
 Подпиточный трубопровод (Уп) **ПРЭМ-20-В1**
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)**

Схема подключения: **2-х-трубная схема**
 Приборы УЛТЗ поверены до: **03.12.2021**
 Термопробор.:
 КТСп-Н 30
 КТСп-Н 30
 КТСп-Н 30
 КТСп-Н 12

Режим (схема):
 Препор.давления:

Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час: **0,256**
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.: **76,8**

Счетчик: **0**
 Огрех: **0**
 Огрех.гв.ср: **0**
 Огрех.гв: **0**

Огрех: **0**
 Огрех.гв: **0**
 Огрех.гв.ср: **0**
 Огрех.гв: **0**

Учет отопление (ТВ-1) **Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020**

Контроль ГВС (ТВ-2)

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | |
|---|--------|----|-----------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|-------|---------------------|------|-------|----|---------|-------|----|----|-------|-----|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV | Улодлит | T3 | T4 | P3 | P4 | Общ |
| 17.09.2020 | 24.00 | * | 47,31 | 46,17 | 1,14 | 68,63 | 44,68 | 23,95 | | 13,08 | 0,00 | 13,08 | 13,22 | 0,00 | 13,22 | | 48,70 | 21,74 | | | 1,20 | |
| 18.09.2020 | 24,00 | | 89,18 | 73,07 | 16,11 | 67,99 | 42,21 | 25,78 | | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 15,77 | 0,00 | 15,77 | | 42,01 | 21,96 | | | 2,98 | |
| 19.09.2020 | 24,00 | | 87,55 | 71,22 | 16,33 | 68,58 | 42,64 | 25,94 | | 15,76 | 0,00 | 15,76 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | | 42,53 | 22,19 | | | 2,97 | |
| 20.09.2020 | 24,00 | | 84,79 | 66,68 | 18,11 | 68,74 | 42,35 | 26,39 | | 17,34 | 0,00 | 17,34 | 17,49 | 0,00 | 17,49 | | 42,22 | 21,92 | | | 3,00 | |
| 21.09.2020 | 24,00 | | 85,39 | 69,97 | 15,42 | 68,51 | 42,61 | 25,90 | | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | | 42,46 | 22,16 | | | 2,87 | |
| 22.09.2020 | 24,00 | * | 81,52 | 66,85 | 15,67 | 67,95 | 42,28 | 25,67 | | 14,48 | 0,00 | 14,48 | 14,61 | 0,00 | 14,61 | | 41,71 | 22,45 | | | 2,76 | |
| Итого | 144,00 | | 79,29 | 65,49 | 13,80 | 68,40 | 42,79 | 25,61 | | 15,13 | 0,00 | 15,13 | 15,27 | 0,00 | 15,27 | | 43,27 | 22,07 | | | 2,63 | |
| Показаны счетчиков на момент снятия данных: | | | 475,74 | 392,96 | 82,78 | | | | | 90,81 | 0,00 | 90,81 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | | | | | | 15,78 | |
| Дата, время | | | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Общ, Гкал | Траб, ч | | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя УЛТЗ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общд:
 Объем потребленного теплоносителя УЛТЗ изл.

15,5 °С
 14,5 Гкал
 91,6 м.куб.

0,1078
 0,049
 19,6 Грвс.м=

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

