

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"  
 Договор: 9004.038.1  
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема  
 Телефон: 12358  
 Узел учета: 12358  
 Код УУТЗ: 12358  
 Общий график: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: СПТ943 № 14915  
 Подающий трубопровод (М1) расходомер: PRЭМ-40-В1  
 Обратный трубопровод (М2) PRЭМ-40-В1  
 Подающий ГВС (М3) PRЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021  
 Термопреобр.: КТТПР-05  
 КТТПР-05  
 ТПТ-15-2  
 Режим (схема): Преобр. Давления:  
 ОП: СП-0; МП: СП-0;

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hв)-M2\*(t2-hв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hв)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,4716 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гб/сут: Qот = 141,48 Qгвс ср = 0,0893  
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020 Qгвс ср = 35,72 Гвс.м

| Дата       | Тп     | НС | Учет отопления (ТВ-1) |         |         |          |          |          |               |               | Контроль ГВС (ТВ-2) |         |         |          |          |                  |              |          | Qобщ<br>Гкал |          |               |               |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|---------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|
|            |        |    | M1<br>Т               | M2<br>Т | DM<br>Т | T1<br>°C | T2<br>°C | dt<br>°C | P1<br>кгс/см2 | P2<br>кгс/см2 | M3<br>Т             | M4<br>Т | DM<br>Т | V3<br>м3 | V4<br>м3 | dv (залив)<br>м3 | Уплнит<br>м3 | T3<br>°C |              | T4<br>°C | P3<br>кгс/см2 | P4<br>кгс/см2 |
| 17.09.2020 | 24.00* |    | 118,89                | 96,71   | 22,18   | 67,73    | 53,65    | 14,08    | 18,25         | 18,25         | 18,80               | 18,65   | 18,65   | 18,65    | 18,65    | 68,17            | 66,92        | 67,43    | 67,43        | 3,99     | 4,02          | 2,88          |
| 18.09.2020 | 24.00* |    | 122,84                | 101,96  | 20,88   | 66,39    | 40,30    | 25,49    | 18,42         | 18,42         | 18,80               | 18,91   | 18,91   | 18,91    | 18,91    | 67,86            | 67,61        | 67,61    | 67,61        | 3,95     | 3,62          | 3,95          |
| 19.09.2020 | 24.00* |    | 120,47                | 100,42  | 20,05   | 66,98    | 40,37    | 26,61    | 18,91         | 18,91         | 19,31               | 19,31   | 19,31   | 19,31    | 19,97    | 67,61            | 67,61        | 67,61    | 67,61        | 3,95     | 3,62          | 3,95          |
| 20.09.2020 | 24.00* |    | 116,17                | 95,43   | 20,74   | 67,24    | 39,81    | 27,43    | 19,56         | 19,56         | 18,51               | 18,91   | 18,91   | 18,91    | 16,37    | 66,69            | 66,69        | 66,69    | 66,69        | 3,75     | 3,62          | 3,62          |
| 21.09.2020 | 24.00* |    | 115,52                | 95,82   | 19,70   | 67,06    | 39,63    | 27,43    | 18,51         | 18,51         | 16,04               | 16,04   | 16,04   | 16,04    | 16,37    | 66,69            | 66,69        | 66,69    | 66,69        | 3,75     | 3,62          | 3,62          |
| 22.09.2020 | 24.00* |    | 108,78                | 91,66   | 17,12   | 66,55    | 39,48    | 27,07    | 16,04         | 16,04         | 18,28               | 18,28   | 18,28   | 18,28    | 18,28    | 67,45            | 67,45        | 67,45    | 67,45        | 3,75     | 3,62          | 3,62          |
| Среднее    | 24,00  |    | 117,11                | 97,00   | 20,11   | 66,99    | 42,31    | 24,69    | 18,28         | 18,28         | 18,28               | 18,28   | 18,28   | 18,28    | 18,28    | 67,45            | 67,45        | 67,45    | 67,45        | 3,75     | 3,62          | 3,62          |
| Итого      | 144,00 |    | 702,67                | 582,00  | 120,67  |          |          |          | 109,69        | 109,69        | 112,01              | 112,01  | 112,01  | 112,01   | 112,01   |                  |              |          |              |          |               | 22,47         |

| Показатели счетчиков на момент снятия данных: | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Уп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| Дата, время                                   |       |       |       |       |           |           |       |            |         |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час  
 0 час  
 15,5 °C  
 20,6 Гкал  
 112,01 м.куб.  
 1,87 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

