

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабужкина ул., д. 95, корп. 3, лит. Э**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9007 038.1**
 Структ. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **23767**

Установленные приборы: **Часовые и суточ. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 206901**
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: **зима:**

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЭ поверены до: **03.12.2021**
 Термопреобр.:
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 KTCП-Н
 KTCП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления: **150/70**

расходомер:
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ
 PRЭМ

Сплн=
 0,067
 0,067
 0,067
 0,027
 0
 30
 30
 30
 12

Qтеп = **0,205**
 Qот = **0,205**
 Qгвс = **0**
 Qгвс ср = **0,1122**
 Qгвс ср = **0,051**
 Qгвс ср = **20,4** Гвс.м

Qот = **0,205**
 Qгвс = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Qот = **61,5**
 Qгвс = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Qтеп = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**
 Qгвс ср = **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	R1	R2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)	Уполит	T3	T4	R3	R4	Общ				
17.09.2020	24.00		152,68	145,95	6,72	69,11	60,39	8,72			116,06	107,95	8,11	118,60	110,02	8,58	69,08	64,28								
18.09.2020	24.00		155,51	150,05	5,46	67,91	56,37	11,54			118,36	110,92	7,44	120,85	112,97	7,88	67,88	63,28								
19.09.2020	24.00		152,93	146,78	6,15	68,49	56,81	11,68			116,51	108,34	8,17	119,02	110,37	8,65	68,46	63,76								
20.09.2020	24.00		148,04	140,72	7,32	68,61	56,57	12,04			113,00	103,51	9,49	115,44	105,48	9,96	68,58	63,69								
21.09.2020	24.00		148,47	142,42	6,05	68,40	56,64	11,76			113,20	104,86	8,34	115,60	106,82	8,78	68,38	63,60								
22.09.2020	24.00		140,78	135,61	5,17	67,81	56,11	11,70			107,18	99,91	7,27	109,44	101,75	7,69	67,78	62,96								
Среднее	24.00		149,73	143,59	6,14	68,39	57,15	11,24			114,05	105,91	8,14	116,49	107,90	8,59	68,36	63,59								
Итого	144,00		898,41	861,54	36,87						684,31	635,49	48,82	698,95	647,41	51,54										

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ОООЦ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения I2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии ОООЦ:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °С
 11,66 Гкал
 51,54 м.куб.
 0,57 Гкал

