

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 97, корп. 2, лит. Р
 Обслуживающая организация:

Договор: 9006.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 24310

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
 Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 Вэлэт ТПС

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Договорные нагрузки: Кал/час: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,256
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 76,8

Средн.часовая нагрузка: Qср = 0
 Средн.суточная нагрузка: Qсут = 0
 Средн.месячная нагрузка: Qмес = 0
 Средн.годовая нагрузка: Qгод = 0

Qгвс = 0,1034
 Qгвс.ср = 0,047
 Gгвс.ср = 18,8
 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Кал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)		Уплит	T3	T4	P3
23.08.2020	24.00	Т	67.90	57.88	10.02	70.22	69.70	0.52			9.09	9.09	9.30	9.30	10.12	10.12	70.18	70.09			0.64
24.08.2020	24.00	Т	67.51	57.99	9.52	69.84	69.43	0.41			8.33	8.33	8.73	8.73	9.89	9.89	69.11	70.09			0.59
25.08.2020	24.00*	Т	67.15	56.74	10.41	69.29	68.82	0.47			9.47	9.47	9.68	9.68	9.75	9.75	68.90	69.17			0.65
26.08.2020	24.00	Т	66.29	56.37	9.92	69.60	69.14	0.46			8.98	8.98	9.19	9.19	9.85	9.85	69.08	69.41			0.62
27.08.2020	24.00	Т	65.26	55.54	9.72	69.98	69.52	0.46			8.78	8.78	8.94	8.94	9.12	9.12	68.64	69.41			0.60
28.08.2020	24.00*	Т	65.91	56.04	9.87	69.23	68.77	0.46			9.13	9.13	8.99	8.99	9.30	9.30	68.64	68.83			0.60
29.08.2020	24.00*	Т	55.85	51.54	4.31	69.86	69.18	0.68			9.89	9.89	10.12	10.12	10.09	10.09	67.83	70.09			0.62
30.08.2020	24.00*	Т	72.18	61.28	10.90	70.36	69.88	0.48			9.37	9.37	11.62	11.62	10.12	10.12	69.24	70.09			0.69
01.09.2020	24.00	Т	73.97	61.60	12.37	69.81	69.41	0.40			9.75	9.75	9.98	9.98	9.85	9.85	69.17	69.24			0.79
02.09.2020	24.00	Т	72.08	61.38	10.70	69.61	69.17	0.44			9.75	9.75	9.96	9.96	9.85	9.85	69.19	69.08			0.68
03.09.2020	24.00	Т	71.66	60.97	10.69	69.61	69.15	0.46			9.75	9.75	9.96	9.96	9.85	9.85	69.19	69.08			0.67
04.09.2020	24.00	Т	72.17	60.66	11.51	69.40	68.94	0.46			10.49	10.49	10.71	10.71	9.85	9.85	69.08	69.08			0.72
05.09.2020	24.00	Т	71.72	61.92	9.80	70.38	69.98	0.40			8.91	8.91	9.12	9.12	9.12	9.12	69.71	69.71			0.62
06.09.2020	24.00	Т	71.21	61.58	9.63	70.06	69.62	0.44			8.65	8.65	8.84	8.84	9.12	9.12	69.64	69.71			0.60
07.09.2020	24.00	Т	72.77	60.75	12.02	69.80	69.35	0.45			11.10	11.10	11.35	11.35	9.85	9.85	69.51	69.51			0.77
08.09.2020	24.00*	Т	71.43	60.91	10.52	69.82	69.37	0.45			9.65	9.65	9.85	9.85	9.85	9.85	69.44	69.44			0.67
09.09.2020	24.00	Т	68.60	58.24	10.36	69.67	69.22	0.45			9.53	9.53	9.76	9.76	9.76	9.76	69.16	69.16			0.66
10.09.2020	24.00	Т	41.95	42.45	-0.50	68.26	67.71	0.55			10.75	10.75	10.96	10.96	9.78	9.78	66.02	67.82			0.71
11.09.2020	24.00	Т	63.57	55.36	8.21	68.70	68.20	0.50			9.57	9.57	9.78	9.78	9.11	9.11	67.82	67.82			0.65
12.09.2020	24.00	Т	50.86	42.13	8.73	69.32	68.87	0.45			8.94	8.94	9.11	9.11	9.11	9.11	67.49	67.49			0.61
13.09.2020	24.00	Т	71.68	59.28	12.33	71.02	70.54	0.48			10.43	10.43	10.66	10.66	10.66	10.66	70.55	70.55			0.85
14.09.2020	24.00	Т	70.71	59.17	11.54	69.91	69.44	0.47			11.28	11.28	11.53	11.53	11.53	11.53	69.49	69.49			0.78
15.09.2020	24.00*	Т	70.05	58.00	12.05	69.70	69.16	0.54			11.52	11.52	11.77	11.77	10.36	10.36	69.60	70.04			0.80
16.09.2020	23.00	Т	66.12	55.55	10.57	70.44	69.96	0.48			10.36	10.36	10.59	10.59	10.11	10.11	70.04	70.04			0.72
Среднее	23.96		67.26	57.40	9.86	69.76	69.29	0.47			9.89	9.89	10.11	10.11	10.11	10.11	69.13	69.13			0.68
Итого	599.00		1678.66	1432.68	245.98						246.79	246.79	252.25	252.25			252.25	252.25			17.04

Показаны счетчиков на момент снятия данных:	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
Дата, время									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.

1 час
 1 час
 15.5 °C
 3.83 Гкал
 13.24 Гкал
 252.67 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Фигиал «Энергосервис»
 АО «Жилкомсервис»
 Представитель теплоснабжающей организации
 « 20 г.

