

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 97, корп. 2, лит. Р
 Обслуживающая организация:

Договор: 9006.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24310

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховозерного"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и уточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 2069117
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ
 Подпиточный трубопровод (Уп) ПРЭМ

Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Смах=
 Термореобор.: КТСП-Н
 КТСП-Н
 Взлет ТПС

Режим (схема):
 Треобр. давлений:

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (t1 - t_{нв}) - M2 \cdot (t2 - t_{нв})$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: $Q_{от} = 0,256$
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: $G_{от} = 76,8$

Овент. = 0
 лето: $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - t_{нв})$
 Огтех. = 0
 Огтех. ср. = 0
 Огтех. гвс. ср. = 0

Огтех. = 0
 Огтех. ср. = 0,047
 Огтех. гвс. = 18,8

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)		Контроль ГВС (ТВ-2)													
	Т	°С	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ
17.09.2020	10,00	27,82	24,63	3,19	69,96	68,53	1,42	2,95	3,00	3,00	3,00	68,27	68,58	68,58	68,58	0,26
18.09.2020	8,00	25,45	19,03	6,42	69,00	39,12	29,88	5,91	5,91	6,04	6,04	68,58	68,58	68,58	68,58	1,00
19.09.2020	24,00	72,67	60,16	12,51	68,48	39,62	28,86	11,11	11,33	11,33	11,33	68,09	68,09	68,41	68,41	2,58
20.09.2020	24,00	70,99	57,55	13,44	68,63	39,50	29,13	12,15	12,40	12,40	12,40	68,41	68,41	68,41	68,41	2,60
21.09.2020	24,00	70,02	58,46	11,56	68,40	39,79	28,61	10,28	10,28	10,50	10,50	68,12	68,12	68,12	68,12	2,46
22.09.2020	24,00	66,96	55,04	11,92	67,75	39,01	28,74	10,29	10,29	10,50	10,50	66,94	66,94	66,94	66,94	2,39
Итого	19,00	70,30	57,87	12,43	68,70	44,29	24,41	11,09	11,09	11,32	11,32	68,07	68,07	68,07	68,07	2,38
Итого	114,00	333,91	274,87	59,04	52,69	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	53,77	11,29

Показатели счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: 30 час
 Период расчета по договору: 30 час
 Период превышения t2: 13,97 куб.м
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 1,16 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: 13,26 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: 67,74 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

