

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9005.038.1 Телефон: Узел учета: Общий  
 Адрес: Бабушкина Ул., д. 99, лит. И Строит. адрес: 23598 Код УТЭЗ: 23598  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 205811 Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УТЭЗ поверены до: 03.12.2021  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-В1 расходомер: Гтпн= 0,067 КТСН-н  
 Обрабатывающая организация: ПРЭМ-32-В1 КТСН-н  
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1 ТСПН-н  
 Циркуляционный ГВС (М4) 12  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) лето: Qгвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,256 Qвент= 0 Qгтх= 0 Qгвс.сп= 0,1078  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 0,256 Qвент= 0 Qгтх= 0 Qгвс.сп= 0,049  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гт/сут.: Qот= 76,8 Qвент= 0 Qгтх= 0 Qгвс.сп= 19,6 Гтвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)										Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	M3	M4	dV (изъяв)	Улодпит	T3	T4	P3		P4
23.08.2020	24.00	85.37	76.71	8.66	69.76	69.47	0.29	87.28	78.43	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	0.63
24.08.2020	24.00	84.64	77.03	7.61	69.48	69.27	0.21	86.54	78.73	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	7.81	0.55
25.08.2020	24.00	84.20	75.08	9.12	68.87	68.61	0.26	86.05	76.72	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	9.33	0.63
26.08.2020	24.00	83.19	74.38	8.81	69.18	68.93	0.25	85.02	76.02	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.61
27.08.2020	24.00	81.37	72.88	8.49	69.58	69.33	0.25	83.18	74.50	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	0.60
28.08.2020	24.00	81.98	73.53	8.45	68.81	68.56	0.25	83.72	75.10	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	8.62	0.41
29.08.2020	24.00	70.33	64.90	5.43	69.55	69.19	0.36	71.85	66.33	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	5.52	0.81
30.08.2020	24.00	94.21	82.98	11.23	69.96	69.70	0.26	96.09	84.82	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	0.75
31.08.2020	24.00	93.49	83.49	10.50	69.42	69.23	0.19	94.58	84.93	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	9.65	0.68
01.09.2020	24.00	92.55	83.14	9.41	69.20	68.97	0.23	94.10	84.37	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	9.73	0.73
02.09.2020	24.00	92.08	82.57	9.51	69.22	68.98	0.24	94.38	83.94	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	10.44	0.62
03.09.2020	24.00	92.35	82.15	10.20	68.97	68.74	0.23	94.55	85.87	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	0.62
04.09.2020	24.00	92.47	84.00	8.47	70.02	69.81	0.21	94.06	85.31	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	0.72
05.09.2020	24.00	92.03	83.46	8.57	69.64	69.41	0.23	94.23	84.02	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	10.21	0.67
06.09.2020	24.00	92.21	82.23	9.98	69.39	69.15	0.24	93.66	84.24	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	0.64
07.09.2020	24.00	91.97	82.41	9.26	69.42	69.18	0.24	89.66	80.52	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	0.67
08.09.2020	24.00	87.75	78.79	8.96	69.27	69.03	0.24	89.66	80.52	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	0.67
09.09.2020	24.00	49.88	49.02	0.86	67.91	67.77	0.14	50.90	50.08	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.46
10.09.2020	24.00	77.59	71.19	6.40	68.36	68.09	0.27	79.25	72.74	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	0.59
11.09.2020	24.00	63.61	55.22	8.39	68.89	68.73	0.16	64.99	56.42	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	0.59
12.09.2020	24.00	84.91	76.84	8.07	69.71	69.43	0.28	86.83	78.56	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	8.27	0.68
13.09.2020	24.00	83.53	74.30	9.23	70.65	70.36	0.29	85.44	76.02	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	9.42	0.67
14.09.2020	24.00	82.21	72.90	9.31	69.52	69.24	0.28	84.03	74.52	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	9.51	0.67
15.09.2020	24.00	80.61	71.37	9.24	69.24	68.98	0.35	82.38	72.92	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	9.46	0.64
16.09.2020	24.00	80.08	71.38	8.70	70.03	69.73	0.30	81.84	72.99	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	8.85	0.61
Среднее	24.00	83.79	75.28	8.51	69.36	69.11	0.25	85.64	76.94	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	0.61
Итого	600.00	2094.81	1881.95	212.86				2140.93	1923.44	217.49												15.37

Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т		Общ, Гкал		Траб, ч	
Дата	Время																		

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Увлз, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения 12: 0 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12,07 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 217,49 м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Увлз изл. 217,49 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ГРУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Представитель теплопоставляющей организации

« 20 » г

Узел учета: Общий  
 Код УТЭЗ: 23598  
 График: 150/70