Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 10025.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 16
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205829-ч(с)-0920.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205829 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.20	24,00	-	42,59	34,57	8,02	70,56	70,02	0,54	7,00	5,00	0,00	7,81	-	-	7,98	-	7,98	-	70,52	-	0,55			0,55
24.08.20	24,00	-	42,71	34,54	8,17	70,07	69,67	0,40	7,00	5,00	0,00	7,91	-	-	8,10	-	8,10	-	69,40	-	0,55			0,55
25.08.20	24,00	-	42,91	34,12	8,79	69,56	69,10	0,46	7,00	5,00	0,00	8,46	-	-	8,65	-	8,65	-	69,24	-	0,59			0,59
26.08.20	24,00	-	42,31	34,04	8,27	69,89	69,42	0,47	7,00	5,00	0,00	7,94	-	-	8,11	-	8,11	-	69,50	-	0,55			0,55
27.08.20	24,00	-	41,83	33,62	8,21	70,23	69,77	0,46	7,00	5,00	0,00	7,81	-	-	8,02	-	8,02	-	69,71	-	0,54			0,54
28.08.20	24,00	-	41,32	33,74	7,58	69,51	69,05	0,46	7,00	5,00	0,00	7,16	-	-	7,33	-	7,33	-	68,94	-	0,49			0,49
29.08.20	24,00	-	42,52	34,34	8,18	70,79	70,31	0,48	7,00	5,00	0,00	7,75	-	-	7,91	-	7,91	-	70,42	-	0,55			0,55
30.08.20	24,00	-	43,21	34,01	9,20	70,84	70,32	0,52	7,00	5,00	0,00	8,75	-	-	8,94	-	8,94	-	70,65	-	0,62			0,62
31.08.20	24,00	-	42,30	34,19	8,11	70,19	69,76	0,43	7,00	5,00	0,00	7,64	-	-	7,80	-	7,80	-	69,63	-	0,53			0,53
01.09.20	24,00	-	42,47	33,97	8,50	69,97	69,51	0,46	7,00	5,00	0,00	7,96	-	-	8,15	-	8,15	-	69,49	-	0,55			0,55
02.09.20	24,00	-	42,67	33,77	8,90	69,99	69,48	0,51	7,00	5,00	0,00	8,39	-	-	8,58	-	8,58	-	69,63	-	0,58			0,58
03.09.20	24,00	-	42,99	33,71	9,28	69,80	69,31	0,49	7,00	5,00	0,00	8,79	-	-	8,97	-	8,97	-	69,47	-	0,61			0,61
04.09.20	24,00	-	42,06	34,26	7,80	70,74	70,30	0,44	7,00	5,00	0,00	7,37	-	-	7,53	-	7,53	-	70,24	-	0,52			0,52
05.09.20	24,00	-	42,93	34,16	8,77	70,50	70,02	0,48	7,00	5,00	0,00	8,34	-	-	8,53	-	8,53	-	70,21	-	0,59			0,59
06.09.20	24,00	-	42,89	33,98	8,91	70,18	69,69	0,49	7,00	5,00	0,00	8,53	-	-	8,71	-	8,71	-	69,88	-	0,60			0,60
07.09.20	24,00	-	42,12	33,92	8,20	70,22	69,74	0,48	7,00	5,00	0,00	7,85	-	-	8,02	-	8,02	-	69,86	-	0,55			0,55
08.09.20	24,00	-	41,76	34,05	7,71	70,14	69,68	0,46	7,00	5,00	0,00	7,37	-	-	7,54	-	7,54	-	69,66	-	0,51			0,51
09.09.20	24,00	-	43,67	34,98	8,69	70,19	69,73	0,46	7,00	5,00	0,00	8,33	-	-	8,51	-	8,51	-	69,79	-	0,58			0,58
10.09.20	24,00	-	41,19	33,20	7,99	69,47	69,01	0,46	7,00	5,00	0,00	7,61	-	-	7,78	-	7,78	-	68,98	-	0,52			0,52
11.09.20	24,00	-	42,20	34,48	7,72	70,26	69,78	0,48	7,00	5,00	0,00	7,32	-	-	7,51	-	7,51	-	69,71	-	0,51			0,51
12.09.20	24,00	-	43,16	33,97	9,19	70,69	70,18	0,51	7,00	5,00	0,00	8,76	-	-	8,96	-	8,96	-	70,27	-	0,62			0,62
13.09.20	24,00	-	44,61	33,92	10,69	71,51	71,01	0,50	7,00	5,00	0,00	10,31	-	-	10,54	-	10,54	-	71,14	-	0,73			0,73
14.09.20	24,00	-	43,52	33,57	9,95	70,41	69,91	0,50	7,00	5,00	0,00	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	69,99	-	0,67			0,67
15.09.20	24,00	-	41,79	33,10	8,69	70,23	69,70	0,53	7,00	5,00	0,00	8,26	-	-	8,45	-	8,45	-	69,84	-	0,58			0,58
16.09.20	24,00	-	41,68	33,01	8,67	71,00	70,48	0,52	7,00	5,00	0,00	8,30	-	-	8,47	-	8,47	-	70,51	-	0,59			0,59
Среднее	24,00	-	42,54	33,97	8,57	70,28	69,80	0,48	7,00	5,00	-	8,17	-	-	8,35	-	8,35	-	69,87	-	0,57	-	-	0,57
Итого	600,00		1063,41	849,22	214,19						0,00	204,24	0,00	0,00	208,82	0,00	208,82	0,00			14,27	0,00	0,00	14,27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.20 18:00	65321,33	56196,44	7069,71	-	7243,28	-	2021,10	-	-
	18.09.20 18:00	66443,46	57097,64	7284,12	-	7462,50	-	2037,49	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,5 °С = -3,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **208,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«___»_____20___ г.