

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А  
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8804.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий  
 Код УТЭ: 12027

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:  
 Вычислитель: СИТ943 № 15150  
 Подходящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подходящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hxв)+M2\*(h2-hxв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 26.12.2021  
 Термопреобр.: КТТТР-05  
 КТТТР-05  
 ТПТ 15-2

Режим (схема): ОП: СИ-0; МП: СИ-0;  
 Преобр. давления:

График: 147/71

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3908  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qвент = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот = 123,411  
 Gвент = 0  
 Gтех = 0  
 лето: Qлвс=M3\*(h3-hxв)  
 Qтех.лвс.= 0  
 Qлвс.ср = 0  
 Gлвс.ср = 0  
 Qлвс.= 0,2277  
 Qлвс.ср= 0,1038  
 Gлвс.= 41,52  
 Gлвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Общ				
			М1	М2	dlM	Т1	Т2	dt	Р1	Р2	М3	М4	dlM	У3	У4	dlV (излпв)	Уподпит	Т3	Т4	Р3		Р4			
23.08.2020	24.00*		11.95	0.00	11.95	55.95	27.60	28.35	1.85	11.85	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	55.25	55.25								
24.08.2020	24.00*		12.87	0.00	12.87	58.16	28.65	29.51	12.82	12.82	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	57.39	57.39								0.65
25.08.2020	24.00*		12.84	0.00	12.84	58.03	28.95	29.08	12.83	12.83	13.03	13.03	13.03	13.03	13.03	57.26	57.26								0.74
26.08.2020	24.00*		13.69	0.00	13.69	58.45	34.58	23.87	13.68	13.68	13.89	13.89	13.89	13.89	13.89	57.65	57.65								0.73
27.08.2020	24.00*		12.92	0.00	12.92	57.58	29.80	27.78	12.85	12.85	13.05	13.05	13.05	13.05	13.05	56.79	56.79								0.79
28.08.2020	24.00*		13.75	0.00	13.75	58.43	30.27	28.16	13.73	13.73	13.95	13.95	13.95	13.95	13.95	57.59	57.59								0.73
29.08.2020	24.00*		11.12	0.00	11.12	56.15	29.68	26.47	11.08	11.08	11.24	11.24	11.24	11.24	11.24	55.40	55.40								0.61
30.08.2020	24.00*		14.01	0.00	14.01	57.14	30.30	26.84	13.94	13.94	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15	56.34	56.34								0.79
31.08.2020	24.00*		13.62	0.00	13.62	57.84	34.57	23.27	13.50	13.50	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	57.11	57.11								0.77
01.09.2020	24.00*		13.68	0.00	13.68	58.15	44.81	13.34	13.63	13.63	13.84	13.84	13.84	13.84	13.84	57.25	57.25								0.78
02.09.2020	24.00*		12.71	0.00	12.71	56.98	32.28	24.70	13.14	13.14	13.35	13.35	13.35	13.35	13.35	56.18	56.18								0.76
03.09.2020	24.00*		13.05	0.00	13.05	57.89	27.38	30.51	12.67	12.67	12.86	12.86	12.86	12.86	12.86	57.09	57.09								0.74
04.09.2020	24.00*		12.35	0.00	12.35	57.62	26.94	30.68	13.00	13.00	13.20	13.20	13.20	13.20	13.20	56.87	56.87								0.70
05.09.2020	24.00*		13.14	0.00	13.14	57.51	30.04	27.47	12.31	12.31	12.54	12.54	12.54	12.54	12.54	56.78	56.78								0.71
06.09.2020	24.00*		12.59	0.00	12.59	57.87	35.50	22.37	13.10	13.10	13.31	13.31	13.31	13.31	13.31	57.04	57.04								0.75
07.09.2020	24.00*		13.14	0.00	13.14	57.33	30.48	26.85	12.97	12.97	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	56.56	56.56								0.77
08.09.2020	24.00*		12.99	0.00	12.99	56.91	26.97	29.94	13.68	13.68	13.88	13.88	13.88	13.88	13.88	56.11	56.11								0.73
09.09.2020	24.00*		13.48	0.00	13.48	57.18	22.78	34.40	12.97	12.97	13.16	13.16	13.16	13.16	13.16	56.42	56.42								0.76
11.09.2020	24.00*		14.40	0.00	14.40	57.04	28.60	34.40	13.40	13.40	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	56.25	56.25								0.80
12.09.2020	24.00*		13.04	0.00	13.04	56.08	29.67	26.41	13.00	13.00	13.19	13.19	13.19	13.19	13.19	55.28	55.28								0.72
13.09.2020	24.00*		14.06	0.00	14.06	57.11	34.26	22.85	13.97	13.97	14.18	14.18	14.18	14.18	14.18	56.36	56.36								0.79
14.09.2020	24.00*		14.85	0.00	14.85	58.43	27.65	30.78	14.76	14.76	14.99	14.99	14.99	14.99	14.99	57.62	57.62								0.85
15.09.2020	24.00*		14.48	0.00	14.48	56.96	49.23	7.73	14.40	14.40	14.62	14.62	14.62	14.62	14.62	56.07	56.07								0.81
16.09.2020	24.00*		6.70	0.00	6.70	54.40	25.43	28.97	6.62	6.62	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	53.05	53.05								0.35
Итого	592.00		335.25	0.00	335.25	57.34	31.31	26.03	13.13	13.13	13.33	13.33	13.33	13.33	13.33	56.53	56.53								18.33

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору: 8 час  
 Период превышения t2: 13.12 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15.6 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 13.46 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 333,17 М.кУб.  
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: 333,17 м.кУб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель Теплообслуживающей организации

« 20 » г.