

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизавета пр-кт, д. 21, лит. А
 Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Договор: 8806.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 12030

График: 14771

Установленные приборы: СЛТ943 № 14860
 Вычислитель: расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термопреобр.: КТТТР-05
 КТТТР-05
 ТПТ 15-2

Режим (схема):
 Преобр. давления:

ОП: СЛ-0; МП: СЛ-0;

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,4078
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 0,0987
 Договорные расходы (ср. сл.), т/сут.: Gот = 128,779

Счетчик: Gплн = 0,1
 Gот.ср = 0,0987
 Gплн = 0,1
 Gот.ср = 0,0987

Qгвс = 0,3356
 Qгвс.ср = 0,0987
 Gгвс = 39,48

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ				
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уподпит	T3	T4	P3
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
17.09.2020	24,00*		20,54	0,00	20,54	65,05	26,97	38,08				20,94	0,00	20,94	19,05	19,05					1,34
18.09.2020	24,00*		18,72	0,00	18,72	61,04	25,92	35,12				19,05	0,00	19,05	19,19	19,19					1,14
19.09.2020	24,00*		18,85	0,00	18,85	62,34	25,71	36,63				22,18	0,00	22,18	22,18	22,18					1,18
20.09.2020	24,00		21,76	0,00	21,76	64,64	26,06	38,58				24,28	0,00	24,28	20,80	20,80					1,41
21.09.2020	24,00		23,83	0,00	23,83	64,14	25,92	38,22				24,28	0,00	24,28	20,80	20,80					1,53
22.09.2020	23,00*		52,52	32,49	20,03	63,51	31,30	32,21				26,72	5,50	21,22							2,09
Среднее	23,83		26,22	5,45	20,77	63,45	26,98	36,47				26,72	5,50	21,22							1,46
Итого	143,00		156,22	32,49	123,73							159,21	32,77	126,44							8,69

Показатели счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ,
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

1 час
 1 час
 час
 15,6 °С
 6,81 Гкал
 127,32 м.куб.
 1,94 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «Теплоэнергетическая компания»
 Филиал «Энергоуслуг»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИИМЛ

20__ г.