Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8806.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12030**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **СПТ943 № 14860**
Приборы УУТЭ поверены до: **25.12.2021**
Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
график: **147/71**
Преобр.давления:

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ 15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,4078** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0,01** Qгвс.= **0,3356**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0,01** Qгвс.ср= **0,0987**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **128,779** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **4** Gгвс.= **39,48** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2020 по 16.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Контроль ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2020	24,00	*	16,61	0,00	16,61	67,34	29,68	37,66						16,96	0,00	16,96						1,12
24.08.2020	24,00	*	13,90	0,00	13,90	69,02	29,77	39,25						14,20	0,00	14,20						0,96
25.08.2020	24,00	*	14,12	0,00	14,12	68,64	29,55	39,09						14,43	0,00	14,43						0,97
26.08.2020	24,00	*	13,62	0,00	13,62	67,65	28,85	38,80						13,90	0,00	13,90						0,92
27.08.2020	24,00	*	14,63	0,00	14,63	67,51	28,31	39,20						14,93	0,00	14,93						0,99
28.08.2020	24,00	*	13,99	0,00	13,99	67,93	28,36	39,57						14,29	0,00	14,29						0,95
29.08.2020		*																				
30.08.2020		*																				
31.08.2020		*																				
01.09.2020		*																				
02.09.2020		*																				
03.09.2020		*																				
04.09.2020		*																				
05.09.2020		*																				
06.09.2020		*																				
07.09.2020		*																				
08.09.2020		*																				
09.09.2020		*																				
10.09.2020	24,00	*	16,59	0,00	16,59	67,38	26,62	40,76						16,94	0,00	16,94						1,12
11.09.2020	24,00	*	14,57	0,00	14,57	66,49	27,18	39,31						14,86	0,00	14,86						0,97
12.09.2020	24,00	*	15,31	0,00	15,31	66,26	26,92	39,34						15,62	0,00	15,62						1,02
13.09.2020	24,00	*	17,11	0,00	17,11	66,83	26,89	39,94						17,46	0,00	17,46						1,14
14.09.2020	24,00	*	17,89	0,00	17,89	67,55	27,91	39,64						18,26	0,00	18,26						1,21
15.09.2020	24,00	*	16,43	0,00	16,43	65,88	27,50	38,38						16,76	0,00	16,76						1,08
16.09.2020	24,00		18,77	0,00	18,77	65,64	27,12	38,52						19,15	0,00	19,15						1,23
Среднее	24,00		15,66	0,00	15,66	67,24	28,05	39,19						15,98	0,00	15,98						1,05
Итого	**312,00**		**203,54**	**0,00**	**203,54**									**207,76**	**0,00**	**207,76**						**13,68**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **288** час **12,6** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **288** час **191,76** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **6,11** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **20,17** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **399,52** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.