Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 25**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **8705.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24489**
график: **147/71**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021** Режим (схема):

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Вычислитель:	**ВКТ-7 № 207338**					
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)						
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,2101**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**66,3474**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	**Ти**	**НС**	**M1**	**M2**	**dM**	**T1**	**T2**	**dT**	**P1**	**P2**	**M3**	**M4**	**dM**	**V3**	**V4**	**dV (излив)**	**Vподпит**	**T3**	**T4**	**P3**	**P4**	**Qобщ**
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,48	14,99	-0,51														0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,09	13,60	-0,51														0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,56	13,87	-0,31														0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,00	13,49	-0,49														0,00
21.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,89	14,14	-0,25														0,00
22.09.2020	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,53	14,69	-0,16														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	13,76	14,13	-0,37														0,00
Итого	**144,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,6** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комунальный кооператив №2 Невского района» Санкт-Петербург