

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 3  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: Котельная 1 Невская

Договор: 8704.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 28878

Установленные приборы: Часовые и суток; архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7-03 № 280897  
 Поддоный трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Поддоный ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ  
 ПРЭМ  
 GmIn=  
 0,3  
 0,3  
 Схема подключения:  
 Приборы УУТЗ поверены до: 29.03.2022  
 Gmax=  
 45  
 45  
 Термопреобр.:  
 КТСП-Н  
 КТЛТТР-05

Режим (схема):  
 Преобр давления:

График: 14771

зима: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв)

Qот.= 0,315 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс=M3\*(h3-hxв)

лето: Qгвс=0 Qтех.гвс=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут:

Гот.= 99,4737

Qвент.= 0

Qтех.= 0

Qгвс.ср=0

Qгвс.м=0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Qобщ		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал			
17.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	29,97	27,30	2,67														0,00		
18.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	28,45	25,83	2,62														0,00		
19.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	29,26	26,26	3,00														0,00		
20.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	29,49	26,51	2,98														0,00		
21.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	29,71	26,69	3,02														0,00		
22.09.2020	24.00*		0,00	0,00	0,00	30,23	27,20	3,03														0,00		
Среднее	24.00		0,00	0,00	0,00	29,52	26,63	2,89														0,00		
Итого	144.00		0,00	0,00	0,00																	0,00		
Показаны счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время			M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, Т	Qобщ, Гкал	Траб, ч													

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, м.куб.  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

