

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**
 Обслуживающая организация:

Договор: **8708.038.1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **28172**
 Код УТЭ:

Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Схема подключения:

2-х трубная схема

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**

Приборы УТЭ поверены до:

19.10.2022

Режим (схема): **ОП: А32-00;**

График: **95/70**

Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1400263**
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер:
 ЭРСВ-440(ПФ)
 ЭРСВ-440(ПФ)

Гм/лн=
 0,217
 0,217

Гм/лн=
 54,34
 54,34

Термопреобр.:
 Вэлт ТПС
 Вэлт ТПС

Преобр. давления:
 СДВ-И-1,60
 СДВ-И-1,60

Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Договорные нагрузки (Гкал/час): **0,183**

Договорные нагрузки (гр.сут.): **175,68**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Qтеп.гв = **0**

Договорные расходы (гр.сут.): **175,68**

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	16.04	15.83	0.21	2.50	2.60												
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	15.28	14.94	0.34	3.70	2.30												
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	15.24	15.03	0.21	4.40	1.90												
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	15.11	14.85	0.26	4.10	1.60												
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	15.18	15.02	0.16	4.60	2.20												
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	15.36	15.25	0.11	4.50	2.10												
Итого	144.00	0.00	0.00	15.37	15.15	0.22	3.97	2.12												

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды
15.47 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии общ.
0 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.
0 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

