

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 35, корп. 2 ИТП
 Обслуживающая организация: котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а

Договор: 8707.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 24490

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208256
 Вычислитель: БКТ-7 № 208256
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hв)-M2*(t2-hв)

часовые и суточн. архивы в файлах:

расходомер: PRЭМ-40-D
 PRЭМ-40-D

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 95/70

Qот.= 0,212 Qвент.= 0 Qотех.= 0 Qгвс.=M3*(t3-hв)
 Qгвс.тв.= 0 Qгвс.ср.= 0 Qгвс.м.= 0
 Qфакт.= 203,52 Qвент.тв.= 0 Qотех.тв.= 0 Qгвс.ср.тв.= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
		НС	M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Общ.
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.44	14.42	0.02															0.00
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	14.02	13.82	0.20															0.00
19.09.2020	24.00*	0.00	0.30	-0.30	13.65	13.74	-0.09															0.00
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.22	13.11	0.11															0.00
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.48	13.37	0.11															0.00
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.64	13.73	-0.09															0.00
Среднее	24.00	0.00	0.05	-0.05	13.74	13.70	0.04															0.00
Итого	144.00	0.00	0.30	-0.30																		0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ., Гкал Траб., ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлн, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл. м.куб.



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)