

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул. д. 10, лит. А  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергос"

Договор: 9238.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Отопление  
 28166

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401665  
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440ЛВ-32  
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440ЛВ-32  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-нхв)-M2\*(t2-нхв)

Схема подключения:  
 Приборы УУТЭ поверены до: 10.09.2022  
 Термопреобр.:  
 Вэлгт ТПС  
 Вэлгт ТПС

2-х-трубная схема  
 Гмплн= 0,116  
 Эмх= 28,98  
 Гмх= 0,116

Режим (схема): ОП: А32-00;  
 Преобр. давления: СДВ  
 Вэлгт ТПС СДВ

График: 15070

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,1454 Qтеп = 0 Qгвс = 0  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,1454 Qтеп ср = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот сут = 43,62 Qтеп сут = 0 Qгвс сут = 0

Дата	Ти	НС	Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020										Qобщ Гкал												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4		DM	V3	V4	dv (излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4			
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2					
17.09.2020	23.00*		32,35	31,77	0,58	44,48	35,84	8,63	0,00	1,83															
18.09.2020	24.00*		65,81	64,59	1,22	63,33	39,65	23,68	0,00	3,90															0,78
19.09.2020	24.00*		62,47	61,26	1,21	64,58	40,11	24,47	0,00	4,00															1,59
20.09.2020	24.00*		61,99	60,79	1,20	65,09	40,49	24,60	0,00	3,90															1,57
21.09.2020	24.00*		61,42	60,20	1,22	64,86	40,65	24,21	0,00	4,00															1,53
22.09.2020	24.00*		57,06	55,90	1,16	65,19	40,31	24,88	0,00	3,90															1,46
Среднее	23,83		57,25	56,14	1,11	61,25	39,51	21,75	0,00	3,59															1,43
Итого	143,00		341,10	334,51	6,59																				8,50

Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, Т		Qобщ, Гкал		Траб, ч	
	М1	Т	М2	Т	М3	Т	М4	Т	В3	В4	Уп	Т	Qобщ	Траб	ч	ч	ч	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15,5 °С  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 8,56 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл: М.куб.



ФГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации