Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2020

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9045.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0920.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 12,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=164,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
17.09.20	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,11	15,41	0,70	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
18.09.20	24,00	-	145,68	145,68	0,00	62,21	43,01	19,20	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
19.09.20	24,00	-	247,52	247,52	0,00	66,44	46,79	19,65	7,00	5,00	4,86	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			4,86
20.09.20	24,00	-	241,27	241,27	0,00	65,90	46,15	19,75	7,00	5,00	4,77	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			4,77
21.09.20	24,00	-	237,22	237,22	0,00	65,05	45,93	19,12	7,00	5,00	4,54	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			4,54
22.09.20	24,00	-	158,95	159,02	-0,07	62,77	44,80	17,97	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
Среднее	24,00	-	171,77	171,79	-0,01	56,41	40,35	16,07	7,00	5,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,30
Итого	144,00		1030,64	1030,71	-0,07						19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	18.09.20 18:00	131573,25	141542,94	0,00	-	0,00	0,00	3206,42	-	-
	23.09.20 03:00	132554,77	142524,53	0,00	-	0,00	0,00	3225,26	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему. куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,5 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

20,85