

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9217.038.1** Телефон: _____ Узел учета: _____ Отопление _____
 Адрес: **Ивановская ул., д. 18, лит. Б** Строит. адрес: _____ Код УТЭ: **24483**
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** График: **150/70**

Установленные приборы: _____ Часовые и суточн. архивы в файлах: _____
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 208261** расходомер: _____ Гипн= _____
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D _____
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D _____
 Подающий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (V1) _____
 Расчетный алгоритм: _____ зима: _____
 Договорные нагрузки (Кал/час): $Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)$ лето: _____
 Договорные нагрузки (ор.час): Кал/час: **0,3034** Qтеп.гв= _____
 Договорные расходы (ор.сут.): Т/сут.: **91,02** Qтеп.гв.ор= _____
 Qтеп.гв= _____
 Qтеп.гв.ор= _____
 Qтеп.гв= _____
 Qтеп.гв.ор= _____

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	M1		M2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улоппит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			Т	°C	Т	°C																			кг/см2
17.09.2020	24,00	*	79,50	79,03	0,47	66,21	43,12	23,09																	1,86
18.09.2020	24,00		130,98	128,19	4,79	66,77	44,26	22,51																	3,16
19.09.2020	2,00		10,09	9,89	0,20	67,78	44,15	23,62																	0,25
20.09.2020	24,00		122,01	117,36	4,65	67,87	44,50	23,37																	3,06
21.09.2020	24,00		121,53	116,73	4,80	67,83	44,89	22,94																	3,00
22.09.2020	24,00		114,77	111,02	3,75	67,39	44,48	22,91																	2,80
Среднее	20,33		113,88	110,21	3,67	67,31	44,23	23,07																	2,78
Итого	122,00		578,88	560,22	18,66																				14,13

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, Т	M2, Т	M3, Т	M4, Т	V3, куб.м	V4, куб.м	Улп, Т	Qобщ, Кал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **22 час**
 Период расчета по договору: **22 час**
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **15,5 °C**
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): **0 Кал**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **16,88 Кал**
 Объем потребленного теплоносителя Vтвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

