Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ивановская ул, д. 26, лит. А ИТП СО**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9213.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **24.05.2023**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24487**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 206890**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=		
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	Термопреобр.: КТСП-Н	Режим (схема):
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-D	0,3	45	КТСП-Н	Преобр.давления:
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

график: **150/70**

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,3849**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**115,47**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24,00	*	0,00	3,00	-3,00	26,91	41,62	-14,71	6,80	4,90												0,00
18.09.2020	24,00	*	0,00	3,49	-3,49	27,03	35,97	-8,94	6,80	4,90												0,00
19.09.2020	24,00	*	0,00	2,10	-2,10	26,61	30,75	-4,14	6,80	4,90												0,00
20.09.2020	24,00	*	0,00	0,90	-0,90	26,57	29,73	-3,16	6,80	4,90												0,00
21.09.2020	24,00	*	38,51	39,11	-0,60	68,68	34,90	33,78	6,80	4,90												0,00
22.09.2020	24,00		73,28	73,28	0,00	67,69	36,84	30,85	6,80	4,90												1,30
Среднее	24,00		18,63	20,31	-1,68	40,58	34,97	5,61	6,80	4,90												2,26
Итого	**144,00**		**111,79**	**121,88**	**-10,09**																	0,59
																						3,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **15,5** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,56** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-сервисный сервис №2 Невского района Санкт-Петербурга

ПАО «ТГК-1» Филиал «Энергосбыт Санкт-Петербург» Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.