

**Отчет о теплотреблении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Ивановская ул. д. 29, лит. А**  
 Обслуживающая организация: **Источник: котельная 2 Невская**

Договор: **9189.038.1**  
 Строит. адрес: **УТЭ поверены до: 20.12.2021**  
 Телефон: **24488**

Телефон:

Узел учета: **24488**  
 Код УТЭ: **24488**  
 Отопление

Установленные приборы: **ВКТ-7 № 207263** Часовые и суточн. архивы в файлах: **2-х трубная схема**  
 Вычислитель: **расходомер: PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D** **PR9M-32-D**  
 Подающий трубопровод (M1) **Gm1= 0.2**  
 Обратный трубопровод (M2) **Gm2= 0.2**  
 Подающий ГВС (M3) **Gm3= 30**  
 Циркуляционный ГВС (M4) **Gm4= 30**  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв) лето: Qгвс=M3\*(t3-hxв)**

Договорные нагрузки (гр.час): **Qот = 0.395** **Qвент = 0** **Qгех = 0** **Qгвс = 0**  
 Договорные расходы (гр.сут.): **Тбрут = 120** **Qвент = 0** **Qгех = 0** **Qгвс = 0**  
 Фактическое потребление (ТВ-1) **Gвент = 0** **Gгех = 0** **Gгвс = 0**  
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020 **Qгвс.ср = 0** **Qгвс.ср = 0** **Qгвс.ср = 0**

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ ккал	
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кг/см2	R2 кг/см2						M3 T
17.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91	26.42	-5.51								
18.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.41	24.01	-4.60									
19.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.86	25.01	-5.15									
20.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.45	24.61	-5.16									
21.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.76	24.79	-5.03									
22.09.2020	24.00*	0.00	0.00	0.00	19.78	23.65	-3.87									
<b>Среднее</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.86</b>	<b>24.75</b>	<b>-4.59</b>									
<b>Итого</b>	<b>144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.86</b>	<b>24.75</b>	<b>-4.59</b>									

Дата, время	M1, T	M2, T	M3, T	M4, T	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, T	Qобщ, ккал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **0** ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **0** м.куб.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС № 2 Невского района»  
 Филиал «Энергосервис»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 Филиал «Энергосервис»  
 Абонентское управление  
 ОТЧЕТ ПРИЕМТ  
 « 20 » г.