

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, д. 6, лит. А ИТТ2  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергосервис"

Договор: 9070.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28881

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и оргач. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 206913  
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ  
 Подающий ГВС (М3) КТСП-Н  
 Циркуляционный ГВС (М4) КТСП-Н  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021  
 Термопоеор.: КТСП-Н  
 ПрЭМ 0,48  
 ПрЭМ 0,48  
 КТСП-Н 72  
 КТСП-Н 72

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки: [кал/час]: Qот = 1,3222 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0  
 Договорные нагрузки (ср.час): [кал/час]: Qот = 1,3222 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.): [сут.]: Qот = 396,66 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс.ср = 0 Qгвс.м = 0

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. кал			
		М1, т	М2, т	ΔТ, °С	Т1, °С	Т2, °С	ΔТ, °С	Р1, кгс/см2	Р2, кгс/см2	М3, т	М4, т	ΔМ, т	Упл. т	Т3, °С	Т4, °С		Р3, кгс/см2	Р4, кгс/см2	
17.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	28,75	26,40	2,35												0,00
18.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	27,84	24,86	2,98												0,00
19.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	28,83	25,28	3,55												0,00
20.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	28,83	25,28	3,55												0,00
21.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	28,49	25,02	3,47												0,00
22.09.2020	24.00*	0,00	0,00	0,00	28,61	25,08	3,53												0,00
Среднее	24.00	0,00	0,00	0,00	28,56	25,32	3,24												0,00
Итого	144,00	0,00	0,00	0,00															0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Упл, т  
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час кал  
 Объем теплоносителя Узлп, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения Z:  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15,5 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 кал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 0 кал  
 Объем потребленного теплоносителя Узлп: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Филиал «Энергосбыль» ГУП «ТЭК СПб»

Абонентное управление

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.09.2020