

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТТ2
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 28648

Установленные приборы: Часовые и суточ. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 202208
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

расходомер:
 ПРЭМ
 ПРЭМ

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Гмпах= 0,3
 Гмпах= 45
 45
 Термопреобр.: КТСН-Н
 КТСН-Н

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

График: 15070

Зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот.= 0,8841
 Qот.= 265,23
 Qэвт.= 0
 Qэвт.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qгвс.гв= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Qэвт.= 0
 Qэвт.= 0
 Qтех.= 0
 Qтех.= 0
 Qгвс.= 0
 Qгвс.ср= 0
 Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.					
		М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дV (излив)		Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00 *	0.00	0.00	0.00	24.24	23.71	0.53														0.00
18.09.2020	24.00 *	31.48	31.48	0.00	67.32	35.22	32.10														1.01
19.09.2020	24.00	55.21	55.21	0.00	67.77	37.59	30.18														1.01
20.09.2020	24.00	53.94	53.94	0.00	67.91	37.80	30.11														1.67
21.09.2020	24.00	54.14	53.94	0.20	67.72	38.34	29.38														1.62
22.09.2020	24.00	50.81	50.81	0.00	67.34	38.03	29.31														1.60
Итого	144.00	40.93	40.90	0.03	60.38	35.12	25.27														1.23
Показана счетчиков на момент снятия данных:		М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч											

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц.
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл.

0 час
 0 час
 0 час
 15,5 °С
 7,39 Гкал
 М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

