

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТПЗ
 Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9072.038.1
 Строительный адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 28648
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2055543
 Вычислитель: ПРАМ
 Подающий трубопровод (М1) ПРАМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРАМ
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)-M2*(t2-tнв)

Схема подпиточника: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термомреорбр.: КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н

Режим (схема): Преобр. давленин:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = 0,8841
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qтеп = 0
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Согт = 265,23
 Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Оверт = 0
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(t3-tнв)
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Улопит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2020	24.00	*	0.00	0.00	0.00	19.34	16.48	2.86															0.00
18.09.2020	12.00	*	0.00	5.92	-5.92	22.73	16.48	6.25															0.00
19.09.2020	*	*																					0.00
20.09.2020	*	*																					0.00
21.09.2020	*	*																					0.00
22.09.2020	*	*																					0.00
Среднее	18.00		0.00	3.95	-3.95	21.04	16.48	4.55															0.00
Итого	36.00		0.00	5.92	-5.92																		0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Общ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 108 час
 Объем теплоносителя Увл, рассчитанный по среднему: 108 час
 Период расчета по договору: 16,83 Гкал куб.м
 Период превышения t2: 15,5 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 16,83 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 16,83 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увл изл: м.куб

«...» ... 2020
 «Энергосбыт»
 Отделное управление
 ОТЧЕТ ПРИКАТ
 Представитель Теплопоставляющей организации
 Абонентское управление



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)