

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2020

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 8177, лит. В ИТП2
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергостро"

Договор: 13660.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 32987

рафик: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208193
 Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Подающий трубопровод (M1) расходомер: PRЭМ-40-D
 Обратный трубопровод (M2) PRЭМ-40-D
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vл)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 20.12.2021
 Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,359
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гв = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 107,7
 Gент = 0
 Gтех.гв = 0
 Gгвс.ср = 0
 Gгвс.м = 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qтех.гв = 0
 Gтех.гв = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 17.09.2020 по 22.09.2020

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
17.09.2020	24.00*		0.00	0.00	0.00	24.97	21.68	3.29	6.80													0.00
18.09.2020	23.00*		9.70	10.93	-1.23	32.11	25.85	6.26	6.80													0.34
19.09.2020	24.00		57.99	57.99	0.00	66.50	35.33	31.17	6.80													1.81
20.09.2020	24.00		57.19	57.19	0.00	66.41	35.63	30.78	6.80													1.76
21.09.2020	24.00		56.62	56.62	0.00	66.45	36.02	30.43	6.80													1.72
22.09.2020	24.00		50.99	50.99	0.00	66.24	35.27	30.97	6.80													1.58
Среднее	23.83		39.02	39.23	-0.21	53.78	31.63	22.15	6.80													1.21
Итого	143.00		232.49	233.72	-1.23																	7.21

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 15.5 °С
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 7.28 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

« 20.09.2020 »

Филиал «Энергосбыд» Санкт-Петербург
 ГУП «ТЭК СПб»
 Абонентское управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ